

LEGENDA

- AREA DISPONIBILE PER SVILUPPI FUTURI 132 kV

EDIFICIO COMANDI

CHIOSCHI APP.PERIFERICHE SISTEMA DI CONTROLLO

VASCA RACCOLTA OLIO TRASFORMATORI

VASCA RISERVA ACQUA V.V.F. CON FABBRICATO

EDIFICIO PUNTI DI CONSEGNA ALIMENTAZIONE MT S.A.

CANCELLO CARRAIO SCORREVOLE

FONDAZIONI TRASFORMATORI MT/BT CON COPERTURA

GRUPPO ELETTROGENO CON COPERTURA

SERBATOIO GASOLIO

TORRI FARO

EDIFICIO 36 kV

BOBINE DI PETERSEN, TRASFORMATORE DI NEUTRO E RESISTENZA DI N.

EDIFICIO MAGAZZINO

SERBATOIO ACQUA POTABILE

DEGRASSATORE, FOSSA IMHOFF E FILTRO ANAEROBICO

CHIOSCO PER TERMINAZIONI F.O. PRODUTTORI

CHIOSCO QUADRI ALIMENTAZIONE S.A. 36 kV (QDE+QC)

CHIOSCO PARALLELO SBARRE E GENERALI DI SEZIONE 132 kV

CHIOSCO STALLO TIP 132 kV

EDIFICIO SERVIZI AUSILIARI
- A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

RECINZIONE INTERNA

RECINZIONE ESTERNA

CONDOTTA DI SCARICO ACQUE REFLUE
- SCARICATORE DI TENSIONE

TRASFORMATORE DI TENSIONE

BOBINE DI SBARRAMENTO

SEZIONATORE ORIZZONTALE CON LAME DI TERRA

TRASFORMATORE DI CORRENTE

INTERRUTTORE

SEZIONATORE VERTICALE


SEZIONATORE DI TERRA SBARRE

TRASFORMATORE INDUTTIVO DI POTENZA

TRASFORMATORE 132/36 kV

ARMADIO DI INTERFACCIA COLLEGAMENTO TIP

LEGENDA MATERIALI RETE DI TERRA	
	DISPENSORE DI TERRA i=1500+1500mm
	CORDA RAME NUDA 6.3mm²
	CORDA RAME NUDA 125mm²
	CONNETTORE A COMPRESSIONE C95-C70
	CONNETTORE A COMPRESSIONE C120-C120



A	20.6.2025	121	013	093	Emissione per autorizzazione
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
CODICE PRATICA CAPOFLA					TIPOLOGIA IMPIANTO CAPOFLA / POTENZA IN IMMISSIONE
C.P. 202201461					
CAPOFLA					IMPIANTO FOTOVOLTAICO 56 MW
Bondeno Srl Via Mike Bongiorno, 13 20124 - Milano Partita IVA 05496160283					
INGEGNERIA & COSTRUZIONI					TITOLO
BRULLI trasmissione					
PLANIMETRIA RETE DI TERRA					
SCALA	FORMATO	FOGLIO / DI		N. DOCUMENTO	
1 : 500	A1	1 / 1		5 1 6 4 6 2 A	