

**CASTIGNOLI GREGORIO****CLIMATIZZAZIONE ASSISTENZA  
CALDAIE E BRUCIATORI SANT'ANDREA  
CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI**VIA GIORGI, 3  
29121 PIACENZA  
TEL./FAX 0523.781447  
CELL. 340.3642826  
P. IVA 01449610334**SANT'ANDREA****Unical**

- weishaupt -

☐ GARANZIA☒ MANUTENZIONE☒ A PAGAMENTO☐ ABBONAMENTO☐ COLLAUDO☐ NON A PAGAMENTO

N° 358

Cliente: MASE DATI ENERGIA

Indirizzo: SARMATO

Descrizione guasto:

## DESCRIZIONE DEI LAVORI ESEGUITI

CONTROLLO CENTRALE TERMICA - SMONTAGGIO E PULIZIA BRUCIATORE  
RIMONTAGGIO E PROVA FUNZIONAMENTO - TAPATURA - ANALISI  
STRUMENTALE DI COMBUSTIONE ESEGUITA IL 25/09/2023

## MATERIALE


Mansione Op./Tec./Pr.	Nome	Data	Ore lavoro comprensivo di viaggio		Km	Vitto
			dalle	alle		
TEC	GREGORIO	17/06/23	7.00	10.00		
TEC	GREGORIO	25/09/23	15	17		

Caldaia Marca/Modello: Kw Focolare

Bruciatore Marca/Modello: Kw Nominale

Combustibile ☐ VEDI SCHEMA RILIEVO

Firma Tecnico

Firma Cliente





358

N°

☒ A PAGAMENTO  
NON A PAGAMENTO

☒ MANUTENZIONE

☐ GARANZIA

☐ ABBONAMENTO

Indirizzo: 29121 PIACENZA

Cliente: MASE

Castignoli gregorio  
Giorgi 3  
Piacenza  
3403642826  
Gregorio.castignoli@icloud.com

testo 300

61830920/1

Versione firmware: 1.09.5266

Software Version: 11.6.2.11493

Ultima manutenzione: 08.06.23

Testo  
Spa

Combustibile: Gas Naturale  
O<sub>2</sub> rif: 3,0 %  
CO<sub>2</sub> max: 11,7 %

Analisi gas  
25/09/23 16:19

123,9 °C	TF
35,4 °C	TA
5,4 %	O <sub>2</sub>
220 ppm	CO
1,35	λ
8,69 %	CO <sub>2</sub>
-18,4 Pa	Tiraggio
296 ppm	uCO
4,6 %	Qs
95,4 %	Rend
50 ppm	NO
52 ppm	NOx
61 ppm	cNOx
56,6 °C	tdp
0,0 %	ET

Tecnico

: Gregorio

Data	Ore lavoro comprensive di viaggio		Km	Vitto
	dalle	alle		
17/09/23	00:00	00:00		
22/09/23	00:00	00:00		

Focolare

Kw

Caldaia Marca/Modello:

Nominale

Kw

Bruciatore Marca/Modello:

☐ VEDI SCHEMA RILIEVO

Combustibile

Firma Cliente

Firma Tecnico