



**DISANO Illuminazione S.p.A.**

v.le Lombardia 129, ROZZANO (MI)  
Tel. +39 02824771 - Fax +39 028252355  
Email: [info@disano.it](mailto:info@disano.it)

### Dichiarazione di Conformità

*Alla Legge Regionale Emilia Romagna n°19 Del 19 Settembre 2003*

La ditta: **DISANO ILLUMINAZIONE S.P.A.**

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto della serie o modello:

**[ART. 1680 BRERA Cod. 32535000]**

Con lampade: **[LED]**

#### Laboratorio Accreditato:

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Testato nel Laboratorio   | Fotometrico DISANO ILLUMINAZIONE S.P.A. |
| Goniofotometro a specchio | Distanza di misura 14.185 m.            |
| Responsabile Tecnico      | Enzo Pappalardo                         |

#### Norme di Riferimento:

|                     |                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| UNI EN 13032-4:2015 | Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|

#### Apparecchio:

|                        |       |                      |       |
|------------------------|-------|----------------------|-------|
| Tipo di Schermo        | Vetro | Temperatura Ambiente | 25°   |
| Tensione Alimentazione | 230V  | Frequenza            | 50 Hz |

Da installare con schermo parallelo al suolo,

utilizzati nel comune di SANT'AGATA BOLOGNESE (BOLOGNA)

N° pezzi:

### è Conforme alla LR 19/03 del 19/09/03 e successive modifiche di integrazione

in quanto l'apparecchio nella sua posizione di installazione presenta un'intensità luminosa massima per  $\gamma \geq 90^\circ$  compresa tra 0,00 cd e 0,49 cd per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso ;

28 aprile 2026

**DISANO ILLUMINAZIONE S.P.A.**

Disano Illuminazione S.p.A  
Centro Consulenza  
Progettazione illuminotecnica  
Email: [enzo.pappalardo@disano.it](mailto:enzo.pappalardo@disano.it)

Enzo Pappalardo