

DICHIARAZIONE DEL NON AUMENTO DEL RISCHIO ALLUVIONI

OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 9 del Dlgs 190/2024, alla realizzazione e all'esercizio di un impianto agrivoltaico in San Giovanni in Persiceto (BO) presentato da Juwi Energie Rinnovabili Srl

Il sottoscritto Dott. Filippo Lusignani, [REDACTED] con studio in Via Arata 18 a Piacenza (PC), Iscritto all'ordine dei Geologi dell'Emilia Romagna al n. 647, e-mail: glusig@tin.it e PEC: lusignanifilippo@pec.epap.it, in qualità di tecnico incaricato dalla Società JUWI ENERGIE RINNOVABILI SRL con sede legale nel Comune di Milano (MI), CAP 20124, Via Giovanni Battista Pirelli, 30., n. tel 045 8626355, PEC juwienergieinnovabilisrl@legalmail.it, con C.F. e P.IVA 02600410217 consapevole delle conseguenze, civili, amministrative e penali, previste per coloro che rendono dichiarazioni false dichiara che i dati forniti rispondono a verità (articoli 75 e 76 DPR 445/2000).

PRESO ATTO CHE

- le caratteristiche del progetto prevedono che le aree per la quasi totalità rimarranno all'uso agricolo garantendo quindi l'usuale capacità di infiltrazione; le sole opere (cabine) che comporteranno un'impermeabilizzazione del suolo si svilupperanno su di una superficie di mq 510 ovvero circa 0,48% dell'intera superficie (mq 105.500). A tale riguardo si conferma che il progetto è stato predisposto in ossequio al principio dell' "invarianza idraulica;
- il progetto tiene conto dei dettami del PGRA in cui l'area ricade nelle "aree di pericolosità alta P3" (azione M2 Prevenzione con – M23 Riduzione della vulnerabilità degli elementi esposti) per cui, Il piano di calpestio dei locali cabine elettriche sarà posto ad una quota rialzata di almeno 60 cm rispetto al piano campagna, sufficiente a ridurre la vulnerabilità e adeguata al livello di pericolosità ed esposizione e che non è previsto alcun piano interrato e/o seminterrato;
- durante l'esercizio dell'impianto non è prevista la permanenza di persone in pianta stabile, ma vi sarà la saltuaria presenza dei lavoratori agricoli e del personale addetto all'attività di manutenzione dell'impianto stesso;

ASSEVERA CHE

dalle opere, dai presidi e dagli accorgimenti previsti nel progetto si può ritenere che non si provocherà un aggravio del rischio idraulico per l'area in oggetto.

IL DICHIARANTE

