

Scheda A – Caratteristiche e requisiti IMPIANTO AGRIVOLTAICO/FOTOVOLTAICO

Compilare tutti i campi se pertinenti con il tipo di impianto

Proponente	ReRe 62 S.r.l.
Nome impianto	Agrivoltaico Casella – 14.49MW
Tipo impianto	☐ fotovoltaico ☒ agrivoltaico ☐ agrivoltaico avanzato ☐ flottante
Localizzazione opere principali	Province: Piacenza
	Comuni: Castel San Giovanni
Localizzazione opere connesse	Province: Piacenza
	Comuni: Castel San Giovanni
Potenza nominale o di picco (MW)	14,4855
Potenza di immissione (MW)	11
Producibilità elettrica (GWh/ha/anno)	0,974
Area idonea ai sensi della disciplina nazionale (art.20 comma 8 del D.Lgs. 199/2021 e s.s.m.m.i.i.)	☐ a ☐ b ☐ c ☐ c-bis ☐ c-bis 1 ☐ c-ter 1 ☐ c-ter 2 ☐ c-ter 3 ☐ c-quarter Normativa superata. Si faccia riferimento alla relazione allegata 14-01CSG26-AREEID
Idoneità ai sensi della disciplina regionale (DAL 28/2010, DAL 125/2023)	☐ SI ☐ NO Solo per c-quarter il progetto rispetta i punti 2.3 e 3 della DAL 125/2023 ☐ SI ☐ NO Normativa superata. Si faccia riferimento alla relazione allegata 14-01CSG26-AREEID
Solo per il fotovoltaico verificare il rispetto dell'art.20 comma 1-bis del D.Lgs. 199/2021	☐ SI ☐ NO indicare l'area _____
Presenza di beni tutelati entro i 500 m dall'area di impianto (ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del d.lgs. 42/2004)	☐ SI ☒ NO
Numero di pannelli	19.980
Distanza tra le file dei pannelli	6 m
Superficie territoriale complessiva (ha) - Stot	22,045 Ha
Superficie proiezione pannelli a terra (ha) - Spv	5,50 Ha

Superficie coltivata (ha)	<i>Nota: specificare le superfici coltivate al di sotto dei pannelli rispetto al totale coltivato e indicare ove possibile la SAU (superficie agricola utilizzata) comunale</i> SAU sotto pannelli: 6,40 Ha SAU sotto pannelli: 12,77 Ha SAU totale: 19,17 Ha SAU Comune di Castel San Giovanni (PC): 2.967,06 Ha Fonte: Censimento Agricoltura Istat
Altezza pannelli dal suolo in metri (Req. C Linee Guida MASE)	Minima: 1,6 m Media: 2,56 m
Presenza colture certificate	☐ SI ☒ NO <i>Nota: verifica nei 3 anni precedenti e indicare la tipologia di coltura</i>
Istanza ai sensi della DGR 693/2024 per la verifica delle colture certificate	☐ SI ☒ NO <i>Nota: specificare data invio</i>
Proponente è impresa agricola	☐ SI ☒ NO ☐ ATI La società, come da Visura Camerale, ha per oggetto sociale la conduzione di aziende agricole e l'esercizio di ogni attività nel campo dell'agricoltura.
Presenza del PRA – Programma riconversione attività agronomica	☐ SI ☒ NO
LAOR (%) (Req A Linee Guida Agrivoltaici – MASE 2022)	29% (Non ricorre)
Valore produzione agricola media dei precedenti 5 anni (Req. B1-a Linee Guida Agrivoltaici – MASE 2022)	<i>Nota: indicare per le diverse colture i valori in termini di €/ha e ton/ha, mentre per le attività zootecniche in termini di €/UBA e UBA/ha</i> Vedasi relazione 22-01CSG26-AGRON
Valore produzione agricola post operam (Req. B1-b Linee Guida Agrivoltaici – MASE 2022)	<i>Nota: indicare per le diverse colture i valori in termini di €/ha e ton/ha, mentre per le attività zootecniche in termini di €/UBA e UBA/ha</i> Vedasi relazione 22-01CSG26-AGRON
Colture/attività zootecniche ante operam	<i>Nota: elencare tipologie divise per superfici</i> Seminativi irrigui. Vedasi relazione 22-01CSG26-AGRON
Colture/attività zootecniche post operam	<i>Nota: elencare tipologie divise per superfici</i> Frumento – erba medica – erbaio intercalare Vedasi relazione 22-01CSG26-AGRON
Monitoraggio risparmio idrico (Req D Linee Guida Agrivoltaici – MASE 2022)	Non ricorre
Monitoraggio fertilità/microclima (Req.E Linee Guida Agrivoltaici – MASE 2022)	Non ricorre

STMG	Nr 491777181 Accettazione da parte del proponente ☒ SI ☐ NO Il preventivo è stato accettato ed è attualmente in fase di voltura da RENERA ENERGY ITALY HOLDING II srl alla società proponente.
Avvio iter approvazione e benestare gestore rete e/o STMD	☒ SI ☐ NO <i>indicare se è stato avviato iter per approvazione del progetto</i> Trasmesso progetto definitivo impianto di rete al distributore per approvazione.
Parchi e/o Siti Natura 2000 coinvolti (il progetto deve essere considerato nella sua interezza comprensivo di opere di connessione ed eventuali modifiche alla viabilità)	☐ Interferenza diretta ☐ interferenza opere connesse ☒ prossimità (distanza in metri): 800 m Indicare i codici: SIC-ZPS IT4010018 ZPS IT2080703
Il progetto prevede sistemi di accumulo (BESS)	☐ SI ☒ NO
Superficie occupazione BESS (ha)	
Shapefile del progetto	<i>Da allegare alla documentazione progettuale: identificare la localizzazione dell'opera principale (pannelli) e delle opere connesse (cavidotto, bess) tramite apposito shapefile (SHP) utilizzando il sistema di coordinate proiettate RDN2008 UTM Zone 32N (EPSG:7791)</i> Si rimanda all'allegato 30-01CSG26-GIS

Numero scheda Fascicolo Data avvio Data conclusione Data autorizzazione Data esercizio	<i>Da compilare a cura della Regione</i>
Note:	<i>Da compilare a cura della Regione</i>