

## **AVVISO AL PUBBLICO**

### **PROCEDIMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE**

**(ART. 15, L.R. 4/2018)**

#### **PER IL PROGETTO DENOMINATO**

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO, CON TENSIONE DI ESERCIZIO PARI A 30 kV e 132 kV IN COMUNE DI CODIGORO (FE) VIA PERTINI, n. SNC, PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE – SOLARE E DI TUTTE LE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN NEL COMUNE DI CODIGORO (FE) E FISCAGLIA (FE)

**NEL COMUNE DI CODIGORO e FISCAGLIA (PROV. FE)**

#### **PRESENTATO DAL PROPONENTE**

EG FLORA Srl (C.F. e P.IVA 11616310964).

#### **PUBBLICAZIONE INTEGRAZIONI**

**(art. 18, L.R. 4/2018, art. 27 bis, comma 5, d.lgs.152/06)**

La Ditta EG FLORA Srl con sede legale in Comune di Milano – V. dei Pellegrini 22, ha presentati l'istanza in oggetto per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – solare con potenza nominale pari a 28,154 MW e potenza in immissione pari a 26 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, denominato EG FLORA.

Il provvedimento di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 verrà rilasciato nell'ambito del procedimento di PAUR (ai sensi dell'art. 15 della L.R. 4/2018) avviato con pubblicazione sull'Albo della Regione Emilia-Romagna, con comunicazione agli enti della Conferenza dei Servizi della pubblicazione dell'avviso pubblico e dell'avvio del procedimento (in data 22/11/2021 PG 2021/179010) e con pubblicazione sul Burert - Parte Seconda del 09/12/2021.

Il nuovo impianto fotovoltaico con potenza nominale pari a 28,154 MW e potenza in immissione pari a 26 MW sarà realizzato nel Comune di Codigoro (FE) con moduli di potenza nominale di 580 W ubicati a terra su un lotto agricolo e direttamente collegato alla rete elettrica di distribuzione e trasmissione dell'energia elettrica in alta tensione (grid connected) in modalità di cessione pura; l'area di progetto sarà collegata con cavidotto interrato MT (30 kV) alla SSU dove è prevista l'elevazione a 132/30 kV; dalla SSU verrà realizzato un collegamento con cavo interrato AT 132 kV fino allo stallo previsto nella SSE da realizzare. La Soluzione Tecnica Minima Generale elaborata da Terna prevede che l'impianto venga collegato in antenna a 132 kV su una nuova Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione 380/132 kV da inserire in entra – esce alla linea RTN 380 kV "Ravenna Canala – Porto Tolle" e alle linee RTN 132 kV afferenti alla Cabina Primaria Codigoro ricollegata in doppia antenna alla suddetta Stazione Elettrica. La connessione alla Sottostazione Utente ha lunghezza di circa 11 km.

La documentazione allegata all'istanza corredata degli elaborati indicanti le aree per le quali viene richiesta la pubblica utilità con costituzione di servitù di elettrodotto, è depositato presso l'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia - ArpaE Ferrara – Via Bologna n. 534 FERRARA - dove gli interessati potranno prenderne visione previo appuntamento (0532/234933 - e-mail: [aalvisi@arpae.it](mailto:aalvisi@arpae.it)).

Il progetto definitivo delle opere di connessione interesserà i Comuni di Fiscaglia e Codigoro, interessa aree che non sono nella disponibilità del Proponente, salvo il raggiungimento di accordi bonari, ed afferiscono ai catasti di entrambi i comuni come elencato nella tabella emarginata.

A causa delle interferenze con la rete delle strade provinciali, la Ditta ha dovuto provvedere a modificare il tracciato della linea di connessione presentando un nuovo piano particellare.

I soggetti interessati potranno presentare osservazioni scritte, in carta semplice, entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, sull'Albo Pretorio Telematico della Provincia, dei Comuni di Fiscaglia e Codigoro e su un quotidiano a diffusione locale scelto dal Proponente.

Le osservazioni devono essere presentate anche ad ARPAE SAC FERRARA al seguente indirizzo di posta certificata: [aoofoe@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofoe@cert.arpa.emr.it)

Il modulo per l'inoltro delle osservazioni è scaricabile al seguente link: [https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/temi-1/via/osservazioni\\_via](https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/temi-1/via/osservazioni_via)

Le osservazioni saranno integralmente pubblicate sul sito della Regione Emilia-Romagna (<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/>).

**L'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003** avrà efficacia di:

- variante agli strumenti urbanistici vigenti nei Comuni di Codigoro e Fiscaglia per l'individuazione dell'infrastruttura/linea elettrica in MT di connessione;
- apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- concessione stradale per le opere che interessano la viabilità del Comune di Codigoro e Fiscaglia;
- concessione da parte del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;
- parere del Ministero dell'Interno – Comando Prov.le VV.F. in materia di prevenzione incendi (art. 2 del DPR 37/1998);
- autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto (L.R. 10/1993);

L'autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi della L.R. 13 del 2015 art. 78 è ARPAE, Responsabile del procedimento è la dott.ssa Gabriella Dugoni, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia - Arpae Ferrara.