TIPOLOGICO
PARTICOLARE IMPIANTO DI RISERVA E ALIMENTAZIONE LINEE IMPIANTO ANTINCENDIO
1:50

PLANIMETRIA



SEZIONE TIPO





DETTAGLI REALIZZATIVI PIANO DI APPOGGIO DELLA VASCA



STRALCIO IMMAGINE SATELLITARE GOOGLE EARTH
AGGIORNAMENTO: 8 LUGLIO 2017 – SCALA 1:4.000

SUPERFICIE COPERTA (SCO)

SUPERFICIE UTILE (SU)

VASCA ANTINCENDIO	
Superficie coperta (SCO)	77,76 mq
Superficie utile (SU)	57,5 mq
Superficie complessiva (SC)	57,5 mq
Volume utile (VU)	136,85 mc
H interna	2,38 m
Distanza minima dal confine ambito urbanistico (area discarica da PSC)	11,56 m
Distanza minima dai confini di proprietà	106,72 m
Distanza minima dal confine stradale	104,95 m
Distanza minima tra edifici	89,61 m

LEGENDA

- AREA DI INTERVENTO – RECINZIONE ESISTENTE
- LIMITE CATASTALE AREE DI PROPRIETÀ
- AREA DI INTERVENTO – MODELLAZIONE COPERTURA
- LIMITE RIFIUTO
- SARACINESCA DN 100
- TUBAZIONE PEAD DEST.160MM PN10
- TUBAZIONE PEAD DEST.125MM PN10
- TUBAZIONE ALLACCIO ACQUEDOTTO ALIMENTAZIONE VASCHE
- IDRANTE DN 80 – 2 UNI 70
- SCARICO DI FONDO DN 100
- POZZETTO DI MANOVRA CON CHIUSINO CARRABILE (100*100*100)
- VASCA ANTINCENDIO

PIANO STRUTTURALE COMUNALE*

- IMPIANTI DI RILIEVO COMUNALE – DISCARICA
- AMBITI AGRICOLI DI RILIEVO PAESAGGISTICO

*tematismi ricavati a partire dalla Tavola PSC_2a del Comune di Fornovo di Taro

SCALA 1:1000 – 1 cm = 10 m

0 10 20 50 m
0 1 2 5 cm

TIPOLOGICO
SCHEMA COLLEGAMENTO IDRANTE
1:50

SEZIONE TIPO



REV.	DESCRIZIONE	DISEGN.	CONTROL.	APPROV.	DATA
2	RISCONTRO MOTIVI OSTATIVI AL RILASCIO DEL PAUR (ART. 10 BIS L. 241/90)	MS			MAR/2022
1	RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI (PROT. N. 137429/2021	DCo	MS	AA	DICEMBRE/2021
0	–	SM	MM	AA	MAR/2021

Montana S.p.A
Via Angelo Rumaggiori 6
20143 Milano

Tel +39.02.54118173
Fax +39.02.54129890
www.montanambiente.com

P.IVA 1041427015X
Cap. Soc. 600.000,00 €

conoscere, progettare, rispettare l'ambiente

Milano (sede certificata ISO) | Sondrio | Brescia | Palermo | Cagliari | Roma

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI GESTIONE
DNV·GL
ISO 9001 - ISO 14001

Committente

PALLADIO TEAM FORNOVO srl

Strada Neviano de Rossi 51
Fornovo di Taro – Parma

Progettisti

Dott. Ing. Alberto Angeloni
Dott. Geol. Piero Simone

Oggetto

IMPIANTO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
SITO IN LOCALITÀ MONTE ARDONE NEL COMUNE DI FORNOVO DI TARO
PROGETTO DI AMPLIAMENTO PER OPERAZIONI D1 E D15
PERMESSO DI COSTRUIRE

Tavola

STATO DI PROGETTO
SISTEMA ANTINCENCENDIO

N. Tav.

3B

Ns. Rif. 2582_39.37_PDC_T03B_REV2

Scala VARIE

È VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO DOCUMENTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA MONTANA SPA