



SEZIONE C-C



SEZIONE B-B

SEZIONI AREA DI LAVORO N4



SEZIONE A-A

SEZIONI AREE DI LAVORO N1 E N2

LEGENDA LAYOUT HEA:	
22	Trattamento aria E1
23	Cabina elettrica
24	G.E + Serbatoio
25	Tettoia compressori e generatore azoto
26	Box operatore
27	Vano tecnico per ventilatori E1
28	Vano tecnico per sistemi antincendio
29	Serbatoio di stoccaggio acque di lavaggio - processo
30	N1 Locale lavorazione solidi
31	N2 Locale triturazione
32	N4 Locale stoccaggio solidi sfusi
33	Trattamento aria E2
34	Vano tecnico per sistemi antincendio
35	N9 Parco Serbatoi
36	Lavaruote (non visibile)
37	Tettoria ricarica muletti e locale quadri + DCS (non visibile)
38	N10 Locale riconfezionamento liquidi
39	N8 Locale stoccaggio liquidi in colli per TMD
40	N7 Locale stoccaggio solidi in colli
41	N11 Stoccaggio solidi sfusi (in cassone)
42	N3 Stoccaggio solidi sfusi
43	Trattamento aria E3
44	Vano tecnico ventilatori E3

LEGENDA CLASSIFICAZIONE ATEX:

POLVERI	ZONA 20
ALTEZZA LIMITE PER APPARECCHI EX	ZONA 21
LIMITE DI AMMASSO	ZONA 22
SE X SORGENTE DI EMISSIONE: SI VEDA DOCUMENTO CO 05 RA VA 01 RP RS 18.00	ZONA 0
	ZONA 1
	ZONA 2



N PIANTA CHIAVE

HEA

Piattaforma polifunzionale di trattamento rifiuti
Loc. Cà Ponticelle - Ravenna

Nulla Osta di Fattibilità (N.O.F.)
D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105 e s.m.i.

RAPPORTO PRELIMINARE DI SICUREZZA
Piattaforma polifunzionale di trattamento rifiuti

ALLEGATO 2

LAYOUT CLASSIFICAZIONE AREE POLVERI
FOGLIO 2 di 2

Approvato HA	E. Zamagni R. Boschi		**Approvato** ER	G. Romano F. Lia	
Controllato HA	L. Pernetta M. Facchini		**Controllato** ER	E. Lagrotta V.D'Ippolito	
Redatto Golder		F. De Giorgi C. Zaffaroni P.Zoppellari			
Cod. Doc. HA	CO 05 RA VA 01 RP PL 19.00		**Cod. Doc.** ER	160053-ENG-F-FS-2460_A8.2	
Rev.	**01**	**Data**	**13/05/2022**	**Scala**	**1:200**

GOLDER