| LEGENDA LAYOUT HEA: | |
|---|---|
| 22 | Trattamento aria E1 |
| 23 | Cabina elettrica |
| 24 | G.E + Serbatoio |
| 25 | Tettoia compressori e generatore azoto |
| 26 | Box operatore |
| 27 | Vano tecnico per ventilatori E1 |
| 28 | Vano tecnico per sistemi antincendio |
| 29 | Serbatoio acque di lavaggio - processo |
| 30 | N1 Locale lavorazione solidi |
| 31 | N2 Locale triturazione |
| 32 | N4 Locale stoccaggio solidi sfusi |
| 33 | Trattamento aria E2 |
| 34 | Vano tecnico per sistemi antincendio |
| 35 | N9 Parco Serbatoi |
| 36 | Lavaruote (non visibile) |
| 37 | Tettoria ricarica muletti e locale quadri + DCS (non visibile) |
| 38 | N10 Locale riconfezionamento liquidi |
| 39 | N8 Locale stoccaggio liquidi in colli per TMD |
| 40 | N7 Locale stoccaggio solidi in colli |
| 41 | N11 Stoccaggio solidi sfusi (in cassone) |
| 42 | N3 Stoccaggio solidi sfusi |
| 43 | Trattamento aria E3 |
| 44 | Vano tecnico ventilatori E3 |



N PIANTA CHIAVE

| Attività soggette al controllo dei VVF | | |
|---|---|---|
| | 10.1.B | Stabilimenti ed impianti ove si produceno e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 $m^3$ ma inferiori a 50 $m^3$ - riconfezionamento e accorpamento in N10 |
| | 12.3.C | Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 50 $m^3$ - serbatoi di stoccaggio di rifiuti costituiti da liquidi infiammabili e non in area N9, edificio N8-N10 per deposito e riconfezionamento di liquidi in colli, infiammabili e non |
| | 21.1.C | Stabilimenti ed impianti ove si produceno, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili |
| | 70.2.B | Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 $m^2$ e inferiore a 3000 $m^2$ con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg - Edificio N4, lavorazione e deposito rifiuti solidi sfusi, infiammabili e non, Edificio N7 deposito rifiuti solidi in colli, infiammabili e non |
| | 49.3.C | Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiari con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 700 kW |

*Piattaforma polifunzionale di trattamento rifiuti*
*Loc. Cà Ponticelle - Ravenna*

Nulla Osta di Fattibilità (N.O.F.)
D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105 e s.m.i.

RAPPORTO PRELIMINARE DI SICUREZZA
Piattaforma polifunzionale
di trattamento rifiuti

# ALLEGATO I.9

Planimetria generale con elenco delle attività soggette al controllo dei VVF ai sensi del D.P.R. 151/11

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Approvato** HA | E. Zamagni R. Boschi | | **Approvato** ER | G. Romano F. Lia | |
| **Controllato** HA | L. Pernetta M. Facchini | | **Controllato** ER | E. Lagrotta M.Campello | |
| **Redatto** Golder | F. De Gloygl C. Zaffaroni P.Zoppellari | | | | |
| **Cod. Doc.** HA | CO 05 RA VA 01 RP PL 16.00 | | **Cod. Doc.** ER | 160053-ENG-F-FS-2460_All.I.9 | |
| **Rev.** | **01** | **Data** | **13/05/2022** | **Scala** | **1:200** |

N PLANIMETRIA GENERALE
Scala 1:200