PARTICOLARE DISTRIBUZIONE STALLE
scala 1:200



PARTICOLARE GRUPPO PRESA G.P.

G.P.



– n.1 prese con interruttore di blocco 16A 230V 2P+T IP55
– n.1 prese con interruttore di blocco 16A 400V 3P+T IP55

LEGENDA SIMBOLI

Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
	Quadro generale		Punto luce a soffitto
	Presa universale 10/16A		Punto luce a parete
	Presa bivalente 10/16A		Lampada di emergenza
	Presa 10A		56344 – 3F CUB LED 100W CR SP
	Prese interbloccate	2x36W	Plafoniera 2x36W
	Interruttore unipolare	1x36W	Plafoniera 1x36W
	Deviatore		Segnalazione uscita di emergenza
	Invertitore	LT	Presa Telefono
	Pulsante	LTD	Presa Dati
	Pulsante a tirare	LTV	Presa TV
	Interruttore bipolare		Combinatore
	Rilevatore di movimento		Predisposizione sensore volumetrico
	Corda di rame nuda		Proiettore da esterno
	Rete bassa tensione		

COMMITTENTE

Società Agricola Biopig s.s.
di Cascone Luigi e C.
sede : Via Marzabotto 01
Località Nogara (VR)

REV.	DATA	MODIFICHE
1	06/22	STATO DI PROGETTO
0	10/20	EMISSIONE
RIF.	21–20	SOSTITUISCE IL

PROGETTO

"Progetto per la ristrutturazione con ripristino della potenzialità di allevamento e contestuale Variante al P.d.C. n. 20/010 del 15.02.2021 del centro zootecnico ubicato in via Liuzzi, 9 a Cadelbosco di Sopra (RE)"

DENOMINAZIONE

DECRETO 22 GENNAIO 2008 N°37
PARTICOLARE DISTRIBUZIONE STALLE

INGEGNERE RAFFAELE PERISSINOTTO

ORDINE INGEGNERI VERONA E PROVINCIA
Dr. Ing. RAFFAELE PERISSINOTTO
N°548

VERONA EST – VIALE DEL LAVORO, 22/G
37036 SAN MARTINO B.A. (VERONA)
TELEFONO 045/995155 (r.a.) – TELEFAX 045/995155

DATA	giugno 2022
SCALA	1:100
TAV. N.	C 1B 17
COD.	PL_IE

A termini di legge e' vietato riprodurre o comunicare a terzi il contenuto del presente disegno