



		<i>Fumarola</i>	<i>Bolognesi</i>	<i>Bragnoni</i>	
A	24/06/22	Fumarola	Bolognesi	Bragnoni	Emissione per autorizzazione
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
COMMITTENTE					IMPIANTO
					SE 380/132 kV CODIGORO
INGEGNERIA & COSTRUZIONI					TITOLO
					RACCORDI 380 kV VERIFICA PRELIMINARE ENAV
SCALA	FORMATO	FOGLIO / DI		N. DOCUMENTO	
-	A4	1 / 2		4 6 6 0 3 A	

# REPORT


## Richiedente

Nome/Società:	Brulli	Cognome/Rag.	Trasmissione
C.F./P.IVA:	Comune		
Provincia	CAP:		
Indirizzo:	N° Civico:		
Mail:	PEC:		
Telefono:	Cellulare:		
Fax :			

## Tecnico

Nome:	Gianluca	Cognome:	Brugnoni
Matricola:	A31697	Albo:	Ingegneri Roma

### Ostacolo: Linea Elettrica

Materiale:	Metallico	
<input type="checkbox"/> Ostacolo posizionato nel Centro Abitato		
<input type="checkbox"/> Presenza ostacolo con altezza AGL uguale o superiore a 60 m entro raggio 200 m		

### Gruppo Geografico

### Emilia Romagna-Fe-Fiscaglia- Fiscaglia

Nr	Latitudine wgs84	Longitudine wgs84	Quota terreno	Altezza al Top	Elevazione al Top	Raggio
1	44° 49' 46.27" N	12° 4' 30.99" E	-2.9 m	23.0 m	20.1 m	0.0 m
2	44° 49' 47.86" N	12° 4' 26.5" E	-2.9 m	43.7 m	40.800000000	0.0 m
3	44° 49' 41.6" N	12° 4' 28.55" E	-2.1 m	23.0 m	20.9 m	0.0 m
4	44° 49' 42.33" N	12° 4' 23.24" E	-2.9 m	46.7 m	43.800000000	0.0 m

Nessuna interferenza rilevata per gli aeroporti e i sistemi di comunicazione/navigazione/RADAR di ENAV S.p.A.  
Per i restanti criteri selettivi fare riferimento al documento "Verifica Preliminare" ([www.enac.gov.it](http://www.enac.gov.it))