



LEGENDA	
	AREA DISPONIBILE PER AMPLIAMENTO CON TRE STALLI TRASFORMAZIONE 380/36kV 250 MVA

ELENCO DEI MATERIALI RETE DI TERRA	
	DISPERSORE DI TERRA l=1500+1500mm
	CORDA RAME NUDA 63mm²
	CORDA RAME NUDA 125mm²
	CONNETTORE A COMPRESSIONE C95-C70
	CONNETTORE A COMPRESSIONE C120-C120



COMITENTE		IMPIANTO	
		SE 380/132 kV FISCAGLIA	
PROGETTAZIONE & COSTRUZIONI		TITOLO	
		PLANIMETRIA RETE DI TERRA	
SCALA	FORMATO	FOLIO / DI	N. DOCUMENTO
1 : 500	A1+	1 / 1	4 6 4 6 2 B