

STUDIO TECNICO
TORRE ing. FRANCO
VIA TIEPOLO 7
48124 S. MICHELE (RA)
Tel. Fax. 0544-418655

COMMITTENTE: ECORECUPERI s.r.l.
VIA:MARTIRI di FELISIO n° 19 SOLAROLO (RA)

LAVORO: IMPIANTO ANTINCENDIO – UBICAZIONE
LOCALE POMPE DI SPINTA –
VIE D’ESODO AREA CORTILIZIA

S. MICHELE li. 31/05/2022 IL TECNICO

SCALA : 200

TAV. 6

LEGENDA ANTINCENDIO

- Idrante UNI 45 120l /min. pressione 2 bar
- Idrante soprauolo UNI 70 a colonna
- Uscita di sicurezza esterne con percorso orizzontale
- Impianto idrico antincendio
- Attacco per motopompa singolo per VVF

