



Spett.le
ARPAE SAC Ferrara
Unità Autorizzazioni complesse ed Energia
aoofe@cert.arpa.emr.it

Regione Emilia-Romagna
Servizio V.I.P.S.A.
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

e P.C.
Provincia di Ferrara
Settore Lavori Pubblici,
Pianificazione Territoriale e Mobilità
provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

Comune di Codigoro
comune.codigoro@cert.comune.codigoro.fe.it

Comune di Fiscaglia
comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it

Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara
posta.certificata@pec.bonificaferrara.it

Ente di Gestione dei Parchi e la Biodiversità –
Delta del Po
parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it

Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile – Ferrara
STPC.Ferrara@postacert.regione.emilia-romagna.it

Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone
Montane
Regione Emilia-Romagna
segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it

Comando provinciale Vigili del Fuoco - Ferrara
com.ferrara@cert.vigilfuoco.it

SNAM
distrettoceor@pec.snamretegas.it
centrorovigo@pec.snam.it

TIM
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Milano, 10/09/2022

Oggetto:

art. 27-bis D.Lgs.152/2006, art. 15 L.R. 4/2018. EG Sostenibilità S.r.l. Istanza di avvio del procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto “Impianto fotovoltaico EG Sostenibilità srl e opere connesse” situato nel comune di Codigoro (FE). **Proponente: EG Sostenibilità S.r.l. N. pratica Sinadoc 20444/2021**

Fascicolo RER n. 1317/24/2021 (VIA)

INTEGRAZIONE VOLONTARIA

Egr. Sig.ri,

A seguito delle integrazioni ricevute dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Ferrara, si è reso necessario un ulteriore aggiornamento del tracciato in alcuni punti, dovuto al sopravvenuto passaggio dello stesso su alcune particelle private, per le quali il proponente ha richiesto nuovamente attivazione dell'esproprio con PEC inviata in data 05/09/2022 contenente il piano particellare delle particelle aggiuntive alla quale si è dato seguito con un secondo invio in data 07/09/2022 con il quale si integrava l'atlante particellare di dettaglio. Considerato quanto sopra esposto, e tenendo conto della CdS convocata per il 12/09/2022, relativamente alla procedura in oggetto, con la presente si trasmettono in forma volontaria i seguenti documenti integrativi, come elencati per punti di seguito ripresi:

1. ARPAE

Si precisa che:

- il procedimento autorizzativo (PAUR) presentato in data 30/07/2021 e relativo all'impianto EG SOSTENIBILITA' comprende sia le opere connesse sia tutte le opere di rete (inclusa la SE 380/132 di Fiscaglia) così come dettagliato nell' STMG già allegata in procedura con l'integrazione trasmessa in data 13.06.2022.
 - Il progetto definitivo di tali opere (PTO) è stato inviato a Terna in data 07/06/2022 e integrato successivamente al fine del rilascio del benestare dello stesso. Il proponente si impegna ad integrare il benestare una volta ottenuto da TERNA.
 - La nuova Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione 380/132 kV e i raccordi AT saranno autorizzati dal proponente ma saranno successivamente ceduti a Terna e da quest'ultima gestita.
 - La linea di connessione MT (30 kV) che connette l'impianto fotovoltaico alla SSU 30/132 kV è privato e non appartiene né verrà ceduto, a seguito dell'autorizzazione della realizzazione, a nessun ente distributore (ad esempio e-distribuzione S.p.A.) pertanto non è stato richiesto alcun nulla osta a e-distribuzione.
 - l'impianto e le opere ad esso connesse risultano avere le seguenti caratteristiche:
 - Tensione di esercizio: 30 kV (MT);
 - Profondità di posa: 1,5 m;
 - Configurazione: 3x(2x630) mmq elicordati;
 - Lunghezza cavidotto: 9,19 km circa;
- e presenta le seguenti interferenze:
- METANODOTTI SNAM, attraversamento Corba-Corbetta in Codigoro (FE);
 - Acquedotti CADF, incrocio in prossimità di Via Corbe Ponte, Strada Zarabotta, Via Corbe, SP 53 e Via Marconi.
 - STRADE PROVINCIALI, attraversamento SP 53;
 - COSORZIO: Attraversamento e parallelismo con Corba, Diversivo tieni ed Attraversamento

○ Diversivo Tieni-STRADA SSE

- Si precisa in fine che, in data 13.06.2022 con l'integrazione e richiesta di attivazione procedura, si trasmetteva SIA contenete l'elenco delle particelle in conformità alla DAL 28/10 (90%), al cap. 3.6 "AREE AGRICOLA CONTIGUE"

Si integra:

- EG SOSTENIBILITÀ_Piano Particellare esproprio integrativo
- EG SOSTENIBILITÀ-relazione paesaggistica
- EG_SOSTENIBILITÀ-VINCA
- TAV.1-EG SOSTENIBILITÀ ORTOFOTO
- TAV.2-EG SOSTENIBILITÀ CTR
- TAV.4-TRACCIATO CATASTALE EG SOSTENIBILITÀ

Si trasmettono inoltre, in quanto mancanti nella trasmissione del 13/06/2022, i doc. n. 46304, 46301, 46305 indicati nell'elenco degli elaborati del PTO

Si precisa che tutta la documentazione con riferimento a tale punto è presente all'interno della cartella denominata "01_ARPAE"

2. PROTEZIONE CIVILE

Si integra:

- 07.2.Parallelismo via Castagnina-eg sostenibilita

Si precisa che tutta la documentazione con riferimento a tale punto è presente all'interno della cartella denominata "02_PROTEZIONE CIVILE"

3. SNAM

Si integra:

- Attraversamento Corba-Corbetta SNAM-EG SOSTENIBILITÀ.

Si precisa che tutta la documentazione con riferimento a tale punto è presente all'interno della cartella denominata "03_SNAM"

Restando a Vs disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono Distinti Saluti

In fede



Il Legale rappresentante
(EG SOSTENIBILITÀ S.r.l.)