








STRALCIO PLANIMETRICO 1/2000
Comune di RAVENNA Sez. A F. 66-37










## TABELLA DELLE ANNOTAZIONI

1. Tubo d'acciaio GRADO L450 MB DN 900 (36") D.888.0 mm Sp. MAGGIORATO Sp. 14.2 mm costruito secondo tab. GASD e 01.01.25 s.e. rivestimento in Polietilene Sp. 3.2 mm
2. Tubo d'acciaio L360 MB DN 200 (8") De 219.1mm Spess. 7.0 mm — L= 347.62 m

### T.O.C.
DATI CARATTERISTICI

| | |
|---|---|
| TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA | 347.62 m |
| LUNGHEZZA ORIZZONTALE DELL'OPERA | 346.35 m |
| PRIMO TRATTO RETTILINEO (tangente) | |
| LUNGHEZZA | 80.20 m |
| ANGOLO DI USCITA | 05° 37' |
| TRATTO CURVILINEO (curva) | |
| LUNGHEZZA (sviluppo) | 235.22 m |
| RAGGIO | 1000.00 m |
| SECONDO TRATTO RETTILINEO (tangente) | |
| LUNGHEZZA | 32.20 m |
| ANGOLO DI INGRESSO | 11° 51' |

### NOTE:

1. In corrispondenza di parallelismi e/o interferenze dell'area di passaggio con linee elettriche aeree, l'appaltatore dovrà' procedere all'esatta determinazione dell'altezza dei conduttori e dei loro voltaggio in modo da poter adottare i necessari provvedimenti di sicurezza propedeutici alla esecuzione dei lavori di costruzione.
2. L'appaltatore dovra' procedere all'esatto accertamento di cavi, tubazioni e fogne interente interferenti con la linea, mediante scavi a mano.




SEZIONE Z-Z (SCAVO A CIELO APERTO)




SEZIONE X-X (TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA)

COROGRAFIA 1/5000
Foglio C.T.R.F 223141, 223142, 223143, 223144

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25/09/2023 | EMISSIONE PER PERMESSO | L.MALAGNINI | A.GIUDITTA | M.BIZZINI |
| Rev. | DATA | DESCRIZIONE | ELABORATO | VERIFICATO | APPROVATO |

techfem
S.p.A. Engineering & Construction

| | |
|---|---|
| PROGETTISTA | COMMESSA |
| | NG/R22178 |
| | CODICE TECNICO |
| | ---- |

Met. Collegamento PDE FSRU Ravenna al Nodo di Ravenna DN 900 (36") DP 75 bar

ATTRAVERSAMENTO IN T.O.C. SCOLO CANALA E S.P. N. 97 T Prog. Km 9+952

| | |
|---|---|
| DOC N. | DIS-AT-SC-37285 |
| REVISIONE | 0 |
| FG. | 1 DI 1 |
| SCALA | 1:500 |