PLANIMETRIA RETE IDRANTI

scala 1:400



PLANIMETRIA CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO

scala 1:200 .

a: Gruppo idrico anticendio a norma UNI-EN 12845, per rete ugelli/sprinkler acqua-schiuma;
b: Gruppo idrico anticendio a norma UNI-EN 12845, per rete idranti;
c: Aereotermo elettrico, tipo Sabiana;
d: Estrattore aria, in versione ATEX;
e: Valvola di allarme a umido per sprinkler, centrale di pompaggio antincendio, tipo Boccolone mod. FireFlow Wet 1000 - DN80. Completa di circuito prova/scarico, kit trim pre-assemblato e campana idraulica di allarme.
Sprinkler a risposta standard, del tipo spray, upright, K=80, DN 1/2" e con taratura di 79°C.
Tipo Boccolone mod. art. 919.
f: Estintore di classe minima 34A144BC;
g: Estintore a CO2 di classe minima 113B.
Campana idraulica di allarme.

LEGENDA RETE ANTINCENDIO

	Tubazioni in acciaio a norma UNI-EN 10255 (serie media) o a norma UNI-EN 10224 (a seconda del diametro tubo) per reti antincendio.
	Tubazione interrata, in P.E.H.D., PN16, conforme alla normativa UNI EN 12201.
	Pozzetto d'ispezione in cls, completo di coperchio in ghisa e di giunti di transione metallo/plastico e dielettrico, entrambi PN16.
	Colonna montante/discendente.
	Valvola a farfalla Lug in ghisa, PN16, tipo KSB mod. Ecoline-VFL 16F. A norma UNI-EN 12854 per reti antincendio, completa di: micro di fine corsa IP65, leva di comando, riduttore di comando (a partire da DN125), indicatore di posizione (aperto o chiuso) e lucchettabile. Il tutto in pozzetto ispezionabile.
	Attacco autopompa VV.F. triplo, a norma vigente UNI 10779 e certificato CE. In pozzetto ispezionabile. Tipo Boccolone art. 205/C. Attacco flangiato, DN150, orizzontale con 4 idranti.
	Idrante UNI45 da esterno/interno, a parete, a norma EN 671-1 e certificato CE. Tipo Boccolone mod. Art.2/NX Electa. Completo di tubazione flessibile UNI45 a norma UNI-EN 14540, di lunghezza 25 ml.
	Idrante UNI70 soprasuolo a norma UNI-EN 14384, marcato CE, con due attacchi UNI70 ed un attacco DN100. Marca Boccolone mod. EUR art. 66/D, cassetta in acciaio inox, art.2/MX Electa. Manichetta da 30 mt.
	Idrante UNI70 sottosuolo a norma UNI-EN 14339, marcato CE, con attacco Crotone DN80. Marca Boccolone mod. EUR art. 64/A e sbocco UNI 810; cassetta in acciaio inox, art.2/NX Electa. Manichetta da 30 mt.
	Impianto a diluvio ad acqua a secco

LEGENDA ESTINTORI

E_{CO2}	Estintore omologato ad anidride carbonica classe 113B da 5 Kg
E_{34}	Estintore omologato a polvere polivalente classe 55A 233BC da 9 Kg
E	Estintore carrellato a polvere da 50 Kg di tipo A - B1 - C

COMUNE DI SORBOLO MEZZANI
(PROVINCIA DI PARMA)

OPERA:

IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SORBOLO MEZZANI LOCALITÁ "MALCANTONE DI MEZZANI"

IMPIANTO PER LO STOCCAGGIO, IL PRETRATTAMENTO E LA MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI

OGGETTO:	TAVOLA:
PROGETTO ANTINCENDIO	**VF.05**
TITOLO: **RETE IDRANTI ED ESTINTORI**	SCALA: 1:400 - 200

Rev.	Data	Descrizione	Red.	Contr.	Appr.
03					
02	Settembre 2022	*Revisione dopo richiesta di integrazioni*	I.Carli	C. Ugolini	M. Pergetti
01	Luglio 2022	*Revisione dopo richiesta di integrazioni*	I. Carli	C. Ugolini	M. Pergetti
00	Settembre 2021	*Emissione*	I. Carli	C. Ugolini	M. Pergetti

IREN Ambiente S.p.A.
Sede Legale
Strada Borgoforte, 22
29122 Piacenza
Tel: 0523. 605026
Fax 0523. 505126
e-mail: iren@gruppoiren.it
www.gruppoiren.it

Redatto — Tecnico antincendio abilitato

Alfa Solutions S.p.a.
V.le Ramazzini 39D
42124 Reggio Emilia

Tutti i diritti sono riservati a norma di legge, di questo elaborato è vietata la riproduzione e la cessione a terzi senza esplicita autorizzazione

Prot. n. 0022915 del 22/09/2022