



NOTES:

- 1 - LA SEPARAZIONE DELLE ACQUE DI PRIMA E DI SECONDA PIOGGIA VIENE GARANTITA DA UNA VALVOLA ANTIRIFLUSSO A GALLEGGIANTE INSTALLATA ALL'INGRESSO DELLA VASCA D'ACCUMULO.

0	22/09/22	AGGIORNAMENTO EMISSIONE PER PERMESSI	MM	LF	NF
REV	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
Proprietario		Progettista	N Snam		
			DIS-MEC-D-05005		
			N Techint		
			0674-TITA-R-FD-000-204		
PFD			Revisione		
SISTEMA DI GESTIONE ACQUE METEORICHE			Comm. Snam	NQ/R22178	
			Cod. Techint	0674	
FSRU RAVENNA E COLLEGAMENTO ALLA RETE NAZIONALE GASDOTTI PER CORREZIONE INDICE DI WOBBE			Scala	N.A.	