ELENCO ATTRAVERSAMENTI:

CODICE	DESCRIZIONE	ATTRAVERSAMENTO TRAMITE	REFERENTI CATASTALI			LUNGHEZZA ATTRAVERSAMENTO (m)	ATTRAVERSAMENTO PRESSO LA STRADA (km)	ATTRAVERSAMENTO PRESSO LA FERROVIA (km)	ENTE
			COMUNE (NR)	FOGLIO (NR)	PARTICELLA (NR)				
1	Cavo Fibre Telecom interrato	Sensoriale	Ravenna	195	1	14,00		14,00	Open Fiber
2	Cavo Fibre Telecom interrato	Sensoriale	Ravenna	215	195	14,00		14,00	Open Fiber
3	Cavo 132 kV Terna Linea Ravenna - Porto Corsini	Sensoriale	Ravenna	215	70	14,0	0,0	14,00	Rivalgas Impianti - Terna rete Italia SpA
4	Cavo Fibre Telecom interrato	Sensoriale	Ravenna	199	200	14,0	0,0	13,00	Telecom Italia SpA
5	Cavo Fibre Telecom interrato	Sensoriale	Ravenna	199	200	14,0	0,0	13,00	Telecom Italia SpA
6	Cavo 132 kV Terna Linea Ravenna - Porto Corsini	Sensoriale	Ravenna	195	281	14,0	F.0/0	14,00	132 kV Terna Rete Italia SpA
7	Cavo Telecom interrato	Sensoriale	Ravenna	194	148	14,0	0,0	16,00	Telecom Italia SpA
8	Cavo Telecom interrato	Sensoriale	Ravenna	194	148	14,0	0,0	16,00	Telecom Italia SpA
9	Cavo Telecom interrato	Sensoriale	Ravenna	35	14	14,0	F.0/0	12,00	Telecom Italia SpA

LEGENDA

Metanodotto in progetto
Metanodotto in esercizio
Condotto in esercizio
Servizio ausiliario
Aria servizio
Attraversamento con Tubo protezione
Attraversamento con Microtunnel
Attraversamento in T.O.C.
Intersezione n.

Nota: La profondità di interramento del metanodotto attraversato è pari a 1,5 m dal piano campagna, salvo quanto riportato in pianta, nei casi in cui, pressoché in ugualmente precisato dalla stessa.

ATTRAVERSAMENTO TIPO DI CAVO TELECOMUNICAZIONE

SEZIONE TIPO PER CAVI DI TELECOMUNICAZIONE IN CONTENITORE

NOTA PER CAVI DI TELECOMUNICAZIONE:

1) SNAM RETE GAS DEVE ESSERE INFORMATA DELLA PRESENZA DI CAVI DI TELECOMUNICAZIONE

2) VALORI SONO EXPRESSI IN METRI

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	29-04-2021	EMISSIONE PER PROGETTO			
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

SNAM RETE GAS

PROGETTO: techfem
ENGINEERING & CONSULTING

COMMESSA: IN2-R22139

COMMESSA: 21001 TERNA

Mot. Collegamento PDE FSRU Ravenna
al Nodo di Ravenna
DN 900 (36") DP 75 bar

DIS. N.: 570-13E-19752

REVISIONE: 0

ATTRAVERSAMENTO TIPO DI LINEE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

SCALA: - | FORMATO: A1

Questo documento non può essere riprodotto o trasmesso a terzi senza autorizzazione scritta di techfem engineering & consulting