

1. DESCRIZIONE TRACCIATO ED INTERFERENZE

Il presente elaborato si pone l'obiettivo di elencare e descrivere le interferenze rilevate lungo il tracciato del cavidotto MT che dall'area impianto posta nel comune di Codigoro, si estende in direzione ovest per una lunghezza di circa 9 km, fino alla sottostazione utente posta nel comune di Fiscaglia.

Le interferenze verranno elencate con numerazione progressiva, partendo dall'area impianto ed arrivando alla sottostazione utente.

Per quanto concerne i posizionamenti della linea MT in corrispondenza con interferenze dovute alla presenza di sottoservizi (quali metanodotti, acquedotti o linee di telecomunicazioni), si specifica che nella progettazione sono state rispettate le indicazioni operative dettate da E-Distribuzione, specificate all'interno del documento "Guida per la realizzazione dei cavidotti MT-BT e degli alloggiamenti per i gruppi di misura".

EG SOSTENIBILITÀ				
	TIPOLOGIA INTERFERENZA	DI	ENTE RIFERIMENTO	METODO DI RISOLUZIONE INTERFERENZA
0	Parallelismo con acquedotto		CADF	Posa a distanza di ml 3
1	Attraversamento e parallelismo canale Corba		Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara	TOC - rispetto di 5 m da fondo canale e Distanza di ml 4 dall'argine
2	Interferenza con acquedotto		CADF	Posa a distanza maggiore di 2,5 m dall'estradosso inferiore tubazione
3	Attraversamento e parallelismo canale Corba		Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara	TOC - rispetto di 5 m da fondo canale e Distanza di ml 4 dall'argine
4	Interferenza con metanodotto		SNAM	Posa a distanza maggiore 2,5 m dall'estradosso inferiore tubazione
5	Attraversamento canale Corba e parallelismo canale Corbetta		Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara	TOC - rispetto di 5 m da fondo canale e Distanza di ml 4 dall'argine
6	Attraversamento canale Corba e parallelismo canale Corbetta		Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara	TOC - rispetto di 5 m da fondo canale e Distanza di ml 4 dall'argine
7	Parallelismo acquedotto via Corbe		CADF	Posa a distanza maggiore di 3 m
8	Incrocio acquedotto uscita toc sp53		CADF	Posa a distanza maggiore di 0,5 m da estradosso inferiore acquedotto
9	Interferenza con cavidotto telecomunicazioni via XXV Aprile		TIM	Posa a distanza maggiore di 0,3 m da estradosso inferiore cavo telecomunicazioni
10	Attraversamento e parallelismo Diversivo Tieni		Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara	TOC - rispetto di 5 m da fondo canale e Distanza di ml 4 dall'argine
11	Parallelismo ed incrocio con acquedotto		CADF	Parallelismo: posa a distanza maggiore di 0,5 m Incrocio: posa a distanza maggiore di 0,5 m da estradosso inferiore

Tabella 1 - Elenco interferenze rilevate e descrizione risoluzioni