

## 1. DESCRIZIONE TRACCIATO ED INTERFERENZE

Il presente elaborato si pone l'obiettivo di elencare e descrivere le interferenze rilevate lungo il tracciato del cavidotto MT che dall'area impianto posta nel comune di Codigoro, si estende in direzione ovest per una lunghezza di circa 3,3 km, fino alla sottostazione utente posta nel comune di Fiscaglia.

Le interferenze verranno elencate con numerazione progressiva, partendo dall'area impianto ed arrivando alla sottostazione utente.

Per quanto concerne i posizionamenti della linea MT in corrispondenza con interferenze dovute alla presenza di sottoservizi (quali metanodotti, acquedotti o linee di telecomunicazioni), si specifica che nella progettazione sono state rispettate le indicazioni operative dettate da E-Distribuzione, specificate all'interno del documento "Guida per la realizzazione dei cavidotti MT-BT e degli alloggiamenti per i gruppi di misura".

EG AMBIENTALE			
	<b>TIPOLOGIA DI INTERFERENZA</b>	<b>ENTE DI RIFERIMENTO</b>	<b>METODO DI RISOLUZIONE INTERFERENZA</b>
1	Attraversamento e parallelismo Diversivo Tieni	Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara	TOC - rispetto di 5 m da fondo canale e Distanza di ml 4 dall'argine
2	Parallelismo ed incrocio con acquedotto	CADF	Parallelismo: posa a distanza maggiore di 0,5 m Incrocio: posa a distanza maggiore di 0,5 m da estradosso inferiore

Tabella 1 - Elenco interferenze rilevate e descrizione risoluzioni