

SPETT.LE
COMANDO PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOCO
PARMA

OGGETTO:PRATICA VVF N 1298 mutti spa

In riferimento alla vs lettera prot n 19264 del 10-11-2022 sono a specificare:

-Il nuovo ampliamento del reparto produttivo O non è compartimentato rispetto a quello esistente come da disegni ALLEGATI ALLA DOMANDA DI VALUTAZIONE PROGETTO,riallego relazione con denominazione dei locali corrette

-allego Relazione valutazione rischio incendio

-allego Manuale di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA)

-PROFILO RISCHIO AMBIENTE (punto G.3.4 all 1 al DM 03-08-2015)

Si è valutato che il rischio ambiente $R_{ambiente}$ nell'attività non è significativo.

RISCHIO AMBIENTE E' CONSIDERATO NON SIGNIFICATIVO IN QUANTO :

-NON SONO PRESENTI MATERIALI PERICOLOSI

-NON ESISTE LA POSSIBILITA' DI FORMAZIONE DI ATMOSFERE ESPLOSIVE

-NELL'AMPLIAMENTO DEL REPARTO PRODUTTIVO "P/2" VIENE EFFETTUATO IL LAVAGGIO E LA SELEZIONE DEI POMODORI FRESCHI NON CI SONO MATERIALI COMBUSTIBILI MA SOLO LA PRESENZA DI MACCHINARI CON QUALCHE QUADRO ELETTRICO E MOTORE ELETTRICO DEI NASTRI TRASPORTATORI

-NELL'AMPLIAMENTO DEL REPARTO PRODUTTIVO "O" VIENE EFFETTUATO IL RIEMPIMENTO DI CONTENITORI IN VETRO E/O IN BANDA STAGNATA DEI POMODORI LAVORATI NON CI SONO MATERIALI COMBUSTIBILI SE NON IN MODESTA QUANTITA' (PALLETS IN LEGNO) MA SOLO LA PRESENZA DI MACCHINARI CON QUALCHE QUADRO ELETTRICO E MOTORE ELETTRICO DEI NASTRI TRASPORTATORI

-E' PREVISTA LA PRESENZA CONTINUA DI PERSONALE DURANTE IL PERIODO DI LAVORAZIONE

- E' PREVISTO UN IMPIANTO DI ALLARME CON PULSANTI MANUALI CON TRASMISSIONE ALLARME ANCHE A DISTANZA PER INTERVENTI TEMPESTIVI DA PARTE DELLA SQUADRA ANTINCENDIO IN CASO DI ALLARME INCENDIO

-UBICAZIONE ATTIVITA' (AMPLIAMENTO) LONTANO OLTRE 500 M DA RICETTORI, ASSENZA IN ZONA DI RECETTORI SENSIBILI (SCUOLE, OSPEDALI,CASE PER ANZIANI, ECC..).

-ASSENZA DI MATERIALI STOCCATI RICADENTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DLGS 152 DEL 03-04-2006

-MITIGAZIONE DEL RISCHIO (CAPITOLO V.1 all 1 al DM 03-08-2015) DOVUTA A STOCCAGGIO DI MERCE NON PERICOLOSA, PRESENZA DI IMPIANTO ALLARME MANUALE, ASSENZA DI FONTI DI INNESCO SIGNIFICATIVE, CONTROLLO DELL'INCENDIO CON LIVELLO DI PRESTAZIONE III (CAPITOLO S6 all 1 al DM 03-08-2015) CON PRESENZA DI IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO DI PROTEZIONE INTERNA ED ESTERNA, PRESENZA DI PERSONALE H24 DURANTE IL FUNZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE .

-allego planimetria con collegamento a dell'impianto idrico antincendio alla nuova centrale di pressurizzazione e il collegamento tra pozzo e riserva idrica.

-allego elaborati con indicate le superfici di smaltimento fumo e calore

In fede

Traversetolo 22/11/2022

Ing. Bruno Guerci



Dott. Ing. BRUNO GUERCI
iscritto Albo Ingegneri
Prov. di PARMA N. 844