studio di ingegneria
dott. ing. bruno guerci
Via Giovanni Falcone n° 19–43029 Traversetolo (PR)–Tel. 0521/841190
Indirizzo di Posta Elettronica: guercib@brunoguerci.it

Rev	Data	Modifiche

Committente:	MUTTI S.P.A. VIA TRAVERSETOLO, 28 LOC. PIAZZA 43022 MONTECHIARUGOLO (PR)
Oggetto:	PREVENZIONE INCENDI PIANTA PIANO TERRA E PLANIMETRIA GENERALE
Data:	20/06/2022
Scala:	1:200/1:2500
Dim. F	A1
File	2022/07-08/TAVOLE VVF
All. n°	1

PLANIMETRIA GENERALE (SCALA 1:2500) CATASTO TERRENI FOGLIO 51

ZONE SOGGETTE A PREVENZIONE INCENDI

	ZONE SOGGETTE A PREVENZIONE INCENDI
	Cassetta con idrondo storzato UNI 70 racchiusa in cassetta UNI 45 2 lance UNI 70 a getto frazionato
	Idrante sottosuolo UNI70 conforme a norma UNI 9485
	Attacco motopompa in pozzetto a norma UNI 10779
	Raggi d'azione idranti
IG	Interruttore Generale
	Percorsi di esodo
E	Estintore a H_2O a polvere 55A-233B-C omologato
E	Estintore a H_2O a CO_2 omologato
E	Estintore a H_2O a CO_2 omologato
	Cassetta idranto + naspo/idrato UNI 45 con manichetta 1.20 m a norma UNI 6161-2
	Via d'uscita in orizzontale
	Illuminazione di emergenza conforme a norme UNI 1838
	Uscita di sicurezza dotata di apertura manuale conforme al DM 03/11/2004 e dotata di maniglione antipanico (la lunghezza indicata va intesa come metà e porta aperta)
	Porta tagliafuoco REI
	Serranda di sfiamma antincendio a norma UNI 9795
	Pulsante d'allarme antincendio a norma UNI 9795
	Tubazione antincendio in polietilene rinforzato
	Tubazione antincendio in acciaio zincato a vista
	Valvola intercettazione antincendio
	Porta sovrapposta tagliafuoco in posizione aperta durante orario di lavoro
	Rilevatori di fumo lineari

C	centrale
V	valvola di intercettazione
VS	valvola di ritegno
VI	valvola di sfiato a 1" 1/2 sbarr
M	manometro 0–25 bar
MV	gruppo motopompa UNI 70 a 7" con giunto Storz a norma UNI 804

PARTICOLARE ATTACCO MOTOPOMPA

PARTICOLARE CASSETTA UNI 45 SOPRASUOLO

PARTICOLARE CASSETTA UNI 45 SOTTOSUOLO

CARTELLI A NORME CEE

REPARTO PRODUTTIVO P/2
REPARTO PRODUTTIVO P/1
REPARTO PRODUTTIVO O
SU mq 1614
SU mq 3372
MAGAZZINO E
(PRODOTTO FINITO CONFEZIONATO IN TRANSITO)
LAVORAZIONE (CONFEZIONAMENTO)
ZONA LIBERA PER POSSIBILITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI SOCCORSO
ALLA VASCA ACCUMULO
VASCA ACCUMULO ANTINCENDIO
RISERVA IDRICA 300 MC
Nuova tettoia di progetto
Interruttore Crepuscolare
LOCALE TECNICO
LOCALE LAVAGGIO
LOCALE LAVORAZIONE
STERILIZZATORI
CABINA RAGGI X
SOTTOMAKELITE
TETTOIA
REI 120
REI 60
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
U10
PO
PD
PI
PA
PS
IG
Soppalco
Estintore sul soppalco
Manichetta 25 mt
Fotocellula
Box
Locale Lavaggio
Locale Lavorazione
Corsia a Lavaggio
Corsia a Lavorazione
Corsia a Sterilizzatori
Corsia a Raggi X
Corsia a Sottomakelite
Corsia a Magazzino
Corsia a Tettoia
Corsia a Tettoia
Corsia a Tettoia