

Oggetto: Realizzazione di impianto per la produzione di acido tartarico naturale e annessa tettoia di stoccaggio fecce d'uva - Permanenza nell'area della DPA

Lo stabilimento Caviro Extra S.p.A. è attraversato dall'elettrodotto ad alta tensione (132 kV) che prevede le Distanze di Prima Approssimazione indicate in planimetria 2.9 "Planimetria dei vincoli" che interessano parzialmente le aree dei nuovi fabbricati in progetto.

Il nuovo progetto prevede inoltre l'installazione di un nuovo trasformatore a cui sono associate le Distanze di Prima Approssimazione indicate in planimetria 2.9 "Planimetria dei vincoli" e nella relazione 4.1 "Relazione tecnica elettrica di progetto".

Come prescritto dall'articolo 4, comma 1 lettera h della Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 e riportato nell'allegato al DM del 29/05/2008 GU156, all'interno delle fasce di rispetto non è consentito alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.

Il sottoscritto Gabriele Bassi nato a Faenza (RA) il 02/03/1975, in qualità di Datore di Lavoro della Caviro Extra S.p.A. , visti i riferimenti normativi,

AUTOCERTIFICA

che gli impianti oggetto della presente pratica non comportano la presenza di posti di lavoro fissi e comunque non si prevede la permanenza di personale oltre le quattro ore all'interno delle fasce delle DPA.

L'intervento in oggetto si ritiene conforme al vincolo di tutela funzionale.

Faenza, 13/03/2023

Il Datore di Lavoro


CAVIRO
EXTRA
CAVIRO EXTRA S.p.A. s.u.
DIRETTORE STABILIMENTO
Gabriele Bassi