



- FL Torcia
- FDE Alimentatore biomassa solida
- DS Dispositivo di sicurezza pressione
- FI Flussometro
- FS Tagliafiamma
- LAHH Indicatore di livello per il dispositivo di troppo pieno
- KA Separatore di condensa
- MV Valvola magnetica
- SB Valvola di riempimento
- SE Valvola di prelievo
- SG Valvola gas
- RV Collettore Ripartitore pompa substrato
- S Valvola a saracinesca
- AB Serbatoio di ricevimento liquidi

- FE 1 Fermentatore 1
- FE 2 Fermentatore 2
- PFE Post Fermentatore
- FE 3 Fermentatore 3
- PFE 2 Post Fermentatore 2
- SR Stoccaggio residui
- PIT Indicatore trasmettore di pressione
- TIT Indicatore trasmettore di temperatura
- Pmax in tutto il sistema di biogas
- 3.5 mbar
- Conduttura gas DN 150/200
- Conduttura substrato DN 160

comune di		prov. di	
Indirizzo		Indirizzo	
P&I impianto di digestione anaerobica per la produzione di biometano per l'immissione in rete		P&I impianto di digestione anaerobica per la produzione di biometano per l'immissione in rete	
DIAGRAMMA FUNZIONALE		TAVOLA	
Impianto biogas		1	