

Area			Comune				
Cod. RE.MI. / M. di S.			Ubicazione				
Verifica Funzionale							
Manutenzione Preventiva							
Manutenzione Correttiva							
Valori di taratura		Dispositivo di taratura sigillato (S/N)	Linea principale di regolazione 1 (A) - Valore dinamico (B) - Valore in chiusura	Linea principale di regolazione 2 (A) - Valore dinamico (B) - Valore in chiusura	Linea principale di regolazione 3 (A) - Valore dinamico (B) - Valore in chiusura	Gruppo Alimentazione principale Caldaia (A) - Valore dinamico (B) - Valore in chiusura	Gruppo Alimentazione stand-by Caldaia (A) - Valore dinamico (B) - Valore in chiusura
P.ingresso	bar						
	mbar						
Riduttore di servizio	bar		(A)	(A)	(A)	(A)	(A)
	mbar		(B) 1	(B) 1	(B) 1	(B) 1	(B) 1
Monitor in standby	bar		(A)	(A)	(A)	(A)	(A)
	mbar		(B) 1	(B) 1	(B) 1	(B) 1	(B) 1
Monitor operativo	bar		(A)	(A)	(A)	(A)	(A)
	mbar		(B) 1	(B) 1	(B) 1	(B) 1	(B) 1
Valvola acceleratrice	bar						
	mbar						
Dispositivo di blocco in linea	bar						
	mbar						
Dispositivo di blocco incorporato	bar						
	mbar						
Valvola di sfioro	bar						
	mbar						

Note:

1) Le eventuali anomalie riscontrate devono essere annotate sui rapporti di ispezione/conduzione