

Ferrara, 29/11/2023

Spett. **Unione dei Comuni Valli e Delizie**
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
P.zza Umberto I, n. 5 - 44015 Portomaggiore (FE)
Alla c.a. **Servizio Sportello Unico Edilizia**
Servizio Ambiente

OGGETTO: art. 27-bis D.Lgs. 152/2006, art. 15 L.R. 4/2018. ADRIAMET S.r.l. Istanza di avvio del procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto “Impianto di produzione di biometano con recupero di fertilizzante e CO2” situato nel comune di Ostellato (FE) - Unione dei Comuni Valli e Delizie - *Richiesta di chiarimenti a seguito della valutazione delle integrazioni pervenute (Prot. U.0037446.22-11-2023): Integrazioni riguardo la parte edilizia, punto 7*

Il Sottoscritto *Ing. Massimo Garutti*, incaricato dalla ditta ADRIAMET S.r.l. di redigere gli elaborati strutturali di cui alla Legge Regione ER n°.19 del 30 ottobre 2008 art.10, comma 3, lettera b (denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, NON contestuale alla richiesta del titolo edilizio) – Allegato “A”, DGR ER 1373/2011 e relativamente agli Interventi Privi di Rilevanza per la Pubblica Incolumità ai fini sismici (art. 9 comma 3 della L.R. n. 19/2008) – Allegato “1”, DGR ER 2272/2016, a seguire riporta i chiarimenti richiesti riguardo la “parte edilizia”, punto 7.

Richiesta integrazione: *In relazione agli interventi di carattere strutturale delle opere da realizzare, nel modello MUR A1/D1 e/o nella documentazione relativa alla cd. pre-sismica non viene considerata la presenza di un impianto fotovoltaico con relativa struttura di supporto ubicato sulla copertura di porzione dell'edificio C di altezza pari a ml. 3,21 e la cui estensione sembra essere superiore a mq. 30; si richiede pertanto di relazionare in merito a tale impianto ed a quelli ulteriori presenti negli altri edifici.*

Risposta: Tutti gli impianti fotovoltaici non sono stati inseriti quali interventi “*Privi di Rilevanza per la Pubblica Incolumità ai fini sismici*” in quanto non inquadrabili nei punti di cui all’*Allegato A* della *DGR ER 2272/2016*; non è possibile, ad esempio, inquadrarli al *punto A.4.7. Strutture di sostegno (quali pali, portali, etc.) per pannelli solari e fotovoltaici di altezza dal livello del terreno ≤ 3 m e superficie ≤ 30 mq (L1)* in quanto posti a quota superiore ai 3m. Allo stesso tempo non si può ricorrere all’*Allegato B* della *DGR ER 2272/2016* in quanto relativo ad interventi su costruzioni esistenti. In generale quindi, si è tenuto conto degli impianti fotovoltaici in termini di peso sulle coperture dei fabbricati nell’ambito della progettazione preliminare degli edifici stessi (elaborati *Allegato “A”, DGR ER 1373/2011*); più nello specifico, per quanto attiene le strutture a sostegno del fotovoltaico da realizzarsi sulla copertura dell’edificio “C”, la progettazione di dettaglio è stata rimandata alla fase esecutiva.

Ing. Massimo Garutti
(firmato digitalmente)