Comune di PORTOMAGGIORE
Provincia di FERRARA

IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI FERTILIZZANTI DA FANGHI DI DEPURAZIONE SITO IN VIA PORTONI BANDISSOLO LOCALITA' PORTOVERRARA

Autorizzazione unica di V.I.A.
ai sensi della L.R. N° 4/18 del 20/04/2018

PROGETTO DEFINITIVO

Spazio riservato all'Ufficio Tecnico

studio associato
ARCHITETTI GAMBERINI MAZZONI & PARTNERS
Sede: Via Dante 7/a - San Giorgio di Piano (BO) Tel. 051.89.77.08 Fax 051.663.36.11 - mail studiogamberinimazzoni@gmail.com

COMMITTENTE
CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE "G.NICOLI" s.r.l.
con sede in CREVALCORE (BO)
via Sant'Agata n° 835
C.F/P.Iva: 01529451203

PROGETTISTA E D.L.
Arch. GIANNI MAZZONI
C.F: MZZGNN70MO5A944F

N° TAVOLA 10

Elaborato
PROGETTO:
PLANIMETRIA SCHEMA DELLE FOGNATURE

Scala	Data	Rev 01	Rev 02	Rev 03
1:200	30/09/2022		06/02/2024	

LEGENDA:

- BACINO DI ACCUMULO E SEDIMENTAZIONE ACQUE PRIMA PIOGGIA - VOL. 17.50 mc (PROGETTO)
- DISOLEATORE STATICO ACQUE PRIMA PIOGGIA - VOL. 3.50 mc (PROGETTO)
- VERSO DI SCORRIMENTO ACQUE PRIMA PIOGGIA
- FOGNATURA ACQUE PRIMA PIOGGIA - TUBAZIONE IN P.V.C. ø 400 mm
- POZZETTO SCOLMATORE ACQUE PRIMA PIOGGIA dim. int. cm. 80 X 80
- POZZETTO SIFONTATO CON CADITOIA A 8 ASOLE dim. int. cm. 50 X 50
- POZZETTO PER PRELIEVO SCARICO ACQUE NERE
- POZZETTO DEGRASSATORE PER 4 A.E.
- POZZETTO DI RACCORDO E ISPEZIONE ACQUE NERE dim. int. cm 50 X 50
- MANUFATTO TRIVALENTE PERCOLATORE ANAEROBICO (VASCA BIOLOGICA TIPO IMHOFF E FILTRO BATTERICO ANAEROBICO) CON MASSA FILTRANTE 6 A.E.
- FOGNATURA ACQUE NERE TIPO DINAMICO - TUBO IN PVC ø 125 mm
- VERSO DI SCORRIMENTO ACQUE NERE
- POZZETTO PER PRELIEVO SCARICO ACQUE BIANCHE (SECONDA PIOGGIA / COPERTURE)
- FOGNATURA ACQUE BIANCHE (SECONDA PIOGGIA / COPERTURE) - TUBAZIONE IN CLS ø VARIABILE
- VERSO DI SCORRIMENTO ACQUE BIANCHE (SECONDA PIOGGIA / COPERTURE)
- POZZETTO SIFONTATO CON CADITOIA A 8 ASOLE dim. int. cm. 50 X 50
- POZZETTO DI RACCORDO E ISPEZIONE ACQUE BIANCHE dim. int. cm. 80 X 80
- PLUVIALE COPERTURA
- POZZETTO DI ESONDAZIONE ACQUE DI LAMINAZIONE dim. int. cm. 150 X 150
- INVASO DI LAMINAZIONE PRIMARIO SECCO FRUIBILE - VOL. 525,00 mc (PROGETTO)
- POZZETTO DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE CONTAMINATE dim. int. cm. 50 X 50
- VERSO DI SCORRIMENTO ACQUE BIANCHE CONTAMINATE A CIRCOLO CHIUSO
- FOGNATURA ACQUE BIANCHE CONTAMINATE A CIRCOLO CHIUSO
- POZZETTO ACCUMULO ACQUE CONTAMINATE VOL. 5 mc
- (1) NUMERO IDENTIFICATIVO DELLO SCARICO

FASI DI TRATTAMENTO ACQUE PRIMA PIOGGIA:

1 - CONVOGLIAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
2 - POZZETTO SCOLMATORE CON SEPARAZIONE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA DA ACQUE DI SECONDA PIOGGIA
3 - VASCA DI ACCUMULO/SEDIMENTAZIONE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
4 - DISOLEATORE STATICO PER TRATTAMENTO ACQUE (DISABBIATURA E DESOLEAZIONE) PER SMALTIMENTO CON RILANCIO ACQUE TRATTATE
5 - VASCA DI LAMINAZIONE
6 - SCARICO IN CAMPO IDRICO SUPERFICIALE

r_emiro.Giunta - Prot. 06/02/2024.0113220.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da MAZZONI GIANNI