

Comune
TRAVERSETOLO
Provincia
PARMA

Titolo del progetto PROGETTO NUOVA SEDE PRODUTTIVA MISTER PET SPA LOCALIZZATA IN STRADA PEDEMONTANA n. 35 COMUNE DI TRAVERSETOLO	
Anno: 2023	Livello di progettazione <div>D</div>
Numero elaborato <div>Dep.01_{MS}</div>	Titolo elaborato <div>Messa in servizio nuovo impianto di depurazione aziendale</div>
Scala	Nome file Dep.01MS – Messa in servizio nuovo impianto di depurazione aziendale

00	Maggio 2023	Emissione	Michelangelo Petillo	Michelangelo Petillo
Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Approvato



Con riferimento alla DET-AMB-2023-255 del 19/01/2023, per la parte relativa all'ammodernamento impiantistico dell'impianto di depurazione aziendale che consiste nel rifacimento delle tubazioni di trasporto idraulico per rimodulare e migliorare i flussi dei reflui da depurare con l'inserimento di un flottatore da installare a monte dell'impianto per ridurre il carico organico dei reflui (COD) completo di una stazione di preparazione del polielettrolita del tipo automatico per emulsionare i reagenti a servizio dell'impianto di trattamento chimico fisico, si informa che i relativi lavori sono stati conclusi per la parte impiantistica relativa agli impianti idraulici e meccanici ed all'installazione delle macchine in data 06/12/2023.

Si informa inoltre che il locale trattamento chimico fisico è completo anche dei tamponamenti laterali e della nuova copertura in pannelli isolanti.

Le restanti opere di mitigazione, riferite ad alberatura e copertura vasche saranno effettuate nel seguente periodo:

- **Alberatura nel periodo aprile- maggio 2024**
- **Copertura vasche nel periodo maggio – giugno 2024.**

Con riferimento alla BAT.12 (rif. AIA_01_Confronto con le BAT – rev.01 Gennaio 2024), la scrivente informa di aver attivato a far data dal 06/12/2023 il nuovo impianto di trattamento

chinico fisico e di avere provveduto ad adoperare il nuovo PMC di riferimento con il monitoraggio

dei seguenti inquinanti:

Sostanza/Parametro	Attività	Frequenza minima del monitoraggio
Domanda chimica di ossigeno COD	Tutte le attività	Giornaliera
Azoto Ammoniacale NH₄	Tutte le attività	Giornaliera
Nitriti NO²⁻	Tutte le attività	Giornaliera
Nitrati NO³⁻	Tutte le attività	Giornaliera
Fosforo Totale (Come P)	Tutte le attività	Giornaliera
Azoto Totale	Tutte le attività	Giornaliera
Solidi Sospesi Totali SST	Tutte le attività	Giornaliera
PH	Tutte le attività	Giornaliera
Temperatura °C	Tutte le attività	Giornaliera
Domanda Biochimica di Ossigeno BOD₅	Tutte le attività	Settimanale
Cloruri	Tutte le attività	Settimanale

Allegato – Verbale collaudo impianti meccanici, idraulici ed installazioni macchine impianto di depurazione (CISA Impianti SRL)