



PLANIMETRIA RETI FOGNARIE
Scala 1:250

| | |
|--|--|
| | FOSSA SETTICA |
| | POZZETTO SAPONATO |
| | CADITOIA |
| | POZZETTO UFFICIALE DI PRELIEVO |
| | POZZETTO DI LINEA |
| | POZZETTO CON TAPPO D'ISPEZIONE |
| | POZZETTO DI CALMA E CAMPIONAMENTO |
| | CANALETTE |
| | MISURATORE CFG, CAMPIONATORE, PARZIALIZZAZIONE |

| | |
|--|--|
| | STOCCAGGIO ACQUE TRATTATE DA SOIL WASHING |
| | VASCA DI PRIMA PIOGGIA (V.O.L. UTILE 83.5mq) SUP.=51.8mq - BATTENTE 1.61m |
| | VASCA ANTINCENDIO |

LEGENDA

| RETE ESISTENTE | |
|----------------|--|
| | ACQUE METEORICHE PIAZZALI/COPERTURA (PRIMA E SECONDA PIOGGIA) |
| | ACQUE METEORICHE PULITE NON SOGGETTE A PRIMA PIOGGIA, COLLEGATE ALLO SCOLO SUPERFICIALE (TORRENTE SELLUSTRA) |
| | ACQUE IN USCITA DAL DEPURATORE (ACQUE NERE) |
| | ACQUE REFLUE (BAGNI) ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE |
| | FOGNATURA NERA PUBBLICA |

| RETE DI PROGETTO | |
|------------------|--|
| | ACQUE DI DILAVAMENTO INTERNE AL CAPANNONE (DA TRATTARE) |
| | ACQUE METEORICHE DI PROGETTO (PRIMA E SECONDA PIOGGIA) |
| | ACQUE DI PRIMA PIOGGIA (NUOVO TUBO) INVIATE A TRATTAMENTO DEDICATO |
| | ACQUE DI RISULTA SOIL WASHING DEPURATE INVIATE ALLE VASCHE DI ACCUMULO |
| | ACQUE NERE |
| | TRATTI ACQUE NERE DISMESSE |
| | ACQUE CHIARE IN USCITA DAL SOIL WASHING |



Impianto per il trattamento e
recupero dei rifiuti non pericolosi

STUDIO **DUE ESSE**

STUDIO: 0460396 - 011
Tel. 0460396
Fax 0460396
P.A.N. 0156615385

PROGETTO DEFINITIVO

Sito Industriale di Toscanella di Dozza

ELABORATO PD B.17

Planimetria delle reti fognarie - Stato di progetto

| Rev. | Data | Scala | Descrizione revisione | Redatto | Controllato | Approvato |
|------|------------|-------|----------------------------|---------|-------------|-----------|
| 02 | 15/05/2024 | 1:250 | INTEGRAZIONI VOLONTARIE | Curella | Francesconi | Salvati |
| 01 | 15/01/2024 | 1:250 | REVISIONE PER INTEGRAZIONI | Curella | Francesconi | Salvati |
| 00 | 30/01/2023 | 1:250 | EMISSIONE PER PAUR | Curella | Francesconi | Salvati |