r_piemo.giunta - Prot. 17/09/2024.1020060.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Sargenti Elia

NORD

0 10 20 40m

AREA SCIABILE

PISTA DI ACCESSO

fossetto base argine

PISTA

MANUFATTO IN C.A.
SCARICHI

fossetto di guardia

PRESA SECONDARIA

RIPORTO IN GHIAIONE

FOSSO DEI MERCANTI

SFIORATORE
SCARICO SUPERFICIALE

RILEVATO P=35°

paramenti interni p=34°

CORONAMENTO

RILEVATO P=30°

scarpate di monte p=40°

POZZETTI 80x80
CON SCOLO AL
LAGO

QUOTA FONDO
1409.50

1413.65

ARGINE DEVIAZIONE

AREA UMIDA

OPERA DI PRESA

TRATTO DEVIATO

sezione presa

PISTA DI ACCESSO

RAMPA

PROGETTO ESECUTIVO

REALIZZAZIONE DI UN INVASO PER LO STOCCAGGIO IDRICO IN LOC. CIMONCINO - FOSSO DEI MERCANTI

Proponente: Comune di Montecreto, anche per conto dei Comuni di Fanano, Riolunato, Sestola

Regione Emilia-Romagna

Progettazione	Studio Sargenti
Direzione lavori	Studio Sargenti - Geol. Daniele Sargenti

Studio Sargenti
www.studiosargenti.eu
info@studiosargenti.eu
+39 3357245004
Fanano
Sestola
Vignola
rilievi topografici:
Geom. Eugenio Dalle Nogare

PROGETTISTI: Geol. Daniele Sargenti, Ing. Elia Sargenti — DATA: Marzo 2022

COLLABORATORI: Geol. Elisabetta Magnani

DESCRIZIONE ELABORATO: PROGETTO: PLANIMETRIA — SCALA: 1:250 — N. ELABORATO: T 05

VARIANTE: -

NOTE: VERSIONE 01

INVASO IN PROGETTO

CAPACITÀ: 18.200 mc
SUPERFICIE PELO LIBERO: 6.225 mq

QUOTA CORONAMENTO: 1415 mslm
QUOTA CAMMINAMENTO: MAX 1415 - MIN 1413.65 mslm

QUOTA DI MASSIMA REGOLAZIONE: 1413.10 mslm
QUOTA FONDO: 1409.5 mslm

- PARAMENTI INTERNI PROTETTI CON GEOCELLE
- RILEVATO IMPERMEABILE RIPORTATO A STRATI E COSTIPATO
- PISTA DI CORONAMENTO IN GHIAIA
- SCARPATE

TUTTO IL CALCESTRUZZO IN CLASSE C28/35 - CLASSE DI ESPOSIZIONE XC4 - COPRIFERRO MINIMO 4 cm

LA REALIZZAZIONE DEL RILEVATO DEVE SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI ESECUTIVE CONTENUTE NELLA RELAZIONE GEOLOGICA

TUTT I MATERIALI E GLI ORGANI POSTI IN OPERA DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE ACCETTATI DALLA DIREZIONE LAVORI