



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile Comando provinciale dei vigili del fuoco di Ferrara

In flammis animus

Area II - Prevenzione e Sicurezza Tecnica

A **OPR SUN 31 s.r.l.**
c/o Ing. Cis Giovanni
oprsun31@legalmail.it
giovanni.cis@ingpec.eu

e, p.c.: A **ARPAE**
a mezzo PEC

Comune di Mesola
a mezzo PEC

Oggetto: Pratica VVF n° **22069** – **Richiesta integrazione** - Valutazione Progetto (art. 3 D.P.R. 01/08/2011 n°151)

Allegato I - D.P.R. 151/2011	Att. – cat. 48.1.B	macchine elettriche fisse con liquidi isolanti combustibili in quantità > 1 mc
Ubicazione Attività	Mesola (FE), Strada Regionale 495 Snc	
Ditta/Ente	OPR SUN 31 S.r.l.	

Con riferimento alla domanda presentata a mezzo Pec direttamente a questo Comando dalla Ditta in oggetto indicata, intesa ad ottenere la valutazione del progetto antincendio ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011, esaminata la documentazione di progetto acquisita agli atti al prot. N. 16720 del 04/11/2024, esaminata la documentazione presentata, è necessario produrre la seguente documentazione:

- al modello PIN 1 – 2023 Valutazione progetto non è stata allegata documentazione tecnica di progetto, relazione tecnica ed elaborati grafici a firma di professionista antincendio;
- la relazione tecnica e gli elaborati grafici (planimetrie, piante, sezioni) devono essere presentati in conformità all'allegato I del D.M. 07/08/2012 più in particolare la relazione tecnica deve dimostrare la completa e puntuale osservanza del D.M. 15 luglio 2014 e s.m.i..

La Ditta interessata dovrà integrare la documentazione sopra elencata completa in ogni sua parte e conforme a quanto previsto dal DM 07.08.2012 e ss.mm.ii. e dal DM 03.08.2015 e ss.mm.ii. Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 151/2011, il procedimento amministrativo del rilascio del parere di conformità resterà sospeso fino al momento del completamento della documentazione.

Il Responsabile dell'Istruttoria Tecnica
IA Luca Trivella



Firmato digitalmente da:
TRIVELLA LUCA
Firmato il 13/12/2024 09:25
Seriale Certificato:
2045036153270491028
Modello 50-10302 e 10303/023
CA e Firma Qualitas per Modulo ATN

PER IL COMANDANTE
Antonio Del Gallo

(Firmato e pubblicato in forma digitale ai sensi di legge)

Comando provinciale dei vigili del fuoco di Ferrara

