


Sez. BB



Pianta Bobine Petersen,  
Trasformatore Formatore di neutro,  
Resistenza di neutro

1:250

Le scale e le rampe esterne dovranno essere scale e rampe di sicurezza, munite di parapetto regolamentare e realizzate con materiali di classe 0 di reazione al fuoco. Le pareti esterne dell'edificio su cui saranno collocate tali scale, compresi gli eventuali infissi, dovranno possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI/EI 60.

Le uscite verso l'esterno dovranno avere una altezza non inferiore a 2,00m e consentire il deflusso verso un luogo sicuro.



Ai fini della progettazione di dettaglio, fare comunque riferimento alla normativa di prevenzione incendi vigente in materia ed al D.P.R. n. 151/2011 e ss.mm.ii. e DM 15/07/2014 e ss.mm.ii.


COMUNE DI
CARPI (MO)
PROGETTO
PIANO TECNICO DELLE OPERE DELL'AMPLIAMENTO 380/132/36 kV DELLA STAZIONE ELETTRICA TERNA DENOMINATA "CARPI-FOSSOLI"



ELABORATO
EDIFICIO QUADRI 36 kV - PIANTE E PROSPETTI

IDENTIFICAZIONE ELABORATO							
LIV. PROGL.	TIPO DOC.	COD. CART.	CODICE PRATICA		CODICE ELABORATO	DATA	SCALA
PTO	EG	-	-		ITOMY173.PTO_14_EG_AMPSE_EDINT	09/24	1:250
REVISIONI							
REV	DATA	AUTORE	DESCRIZIONE			VERIFICATO	APPROVATO
01	12/23	ILIOS	Edificio quadri 36 kv - Pianta e prospetti			IVC	IVC
02	05/24	ILIOS	Modifiche a valle della richiesta di perfezionamento del 10.05.24			IVC	IVC
03	09/24	ILIOS	Richiesta perfezionamento 26.08.24			IVC	IVC

PROGETTAZIONE	GRUPPO DI LAVORO
 <p><b>ILIOS S.r.l.</b> Via Montespallone 8, 20121, Milano (MI) T - +39 080 8937976 - E - info@iliositalia.com C.F. e P.IVA 23427580969</p>	<p>Dott. Ing. Vito Calib L.G. Bolzano 22/02/2022 - F. Fogliaresi (M) E - v.calib@iliositalia.com M - 393 384 600203</p> <div style="text-align: right;">  </div>

<p><b>SPAZIO RISERVATO AGLI ENTI</b></p>	<p><b>RICHIEDENTE</b></p>
<p>(TIMBRARE E FIRMA PER BENEFETARIO)</p>	<div data-bbox="2721 1950 2775 1961">  </div> <p data-bbox="2683 1965 2813 1967"><b>Sonnedit Leonardo S.r.l.</b></p> <p data-bbox="2668 1969 2828 1971">Corso Buenos Aires n.54, 20124, Milano (MI), Italy</p> <p data-bbox="2721 1971 2775 1976">C.F. 01235730969</p> <p data-bbox="2700 1976 2795 1978">E: <a href="mailto:slleonardo.pec@maildoc.it">slleonardo.pec@maildoc.it</a></p>