



LEGENDA ELENCO COMPONENTI	
(1)	SCARICATORE 380 kV
(2)	INTERRUTTORE 380 kV
(3)	TA 380 kV
(4)	SELEZIONATORE VERTICALE 380 kV
(5)	TRASFORMATORE 380/36 kV
(6)	SCARICATORE 36 kV
(7)	PASSAMURO 36 kV
(8)	TERMINALI CAVO 36 kV
(9)	SBARRE DI CHIUSURA SECONDARI 36 kV
(10)	ISOLATORE 36 kV
(11)	ISOLATORE 380 kV

LEGENDA	
①	STAZIONE TERNA ESISTENTE CARPI FOSSOLI 380/132 kV
②	EDIFICIO A 36 kV
③	CHIOSCO APP. PERIFERICHE SISTEMA DI CONTROLLO
④	TRASFORMATORE 380/36 kV
⑤	VASCA RACCOLTA OLIO TRASFORMATORI 380/36 kV
⑥	GRUPPO ELETTROGENO (CON TETTOIO)
⑦	SERBATOIO GE
⑧	FONDAZ. TRASFORMATORI MT/BT CON COPERTURA
⑨	BOBINE DI PETERSEN, TRASFORMATORE FORMATORE DI NEUTRO E RESISTENZA DI NEUTRO
⑩	EDIFICIO SERVIZI AUSILIARI
SE CARPI - FOSSOLI	
AMPLIAMENTO 36 kV SE CARPI - FOSSOLI	
CANALETTA DI PROGETTO	
VASCA DI LAMINAZIONE	
VASCA DI PRIMA PIOGGIA	
MANUFATTO DI SCARICO - DISOLEATORE E ISPEZIONE	

FORNITORE DI RIFERIMENTO MAPPA
INQUADRAMENTO:
Sistema Informativo Territoriale Emilia Romagna



COMUNE DI
CARPI (MO)
PROGETTO
PIANO TECNICO DELLE OPERE DELL'AMPLIAMENTO 380/132/36 kV DELLA STAZIONE ELETTRICA TERNA DENOMINATA "CARPI-FOSSOLI"



ELABORATO
Planimetria Elettromeccanica

IDENTIFICAZIONE ELABORATO					
LIV. PROG.	TIPO DOC.	COD. DOC.	CODICE PRATICA	CODICE ELABORATO	DATA
PTO	EG	-	-	ITOMY173.PTO_14_EG_AMPSE_EM-PLAN	09/24
REVISIONI					
REV	DATA	AUTORE	DESCRIZIONE	VERIFICATO	APPROVATO
01	12/23	ILIOS	Planimetria Elettromeccanica	IVC	IVC
02	05/24	ILIOS	Modifiche a valle della richiesta di perfezionamento del 10.05.24	IVC	IVC
03	09/24	ILIOS	Richiesta perfezionamento del 26.08.24	IVC	IVC

PROGETTAZIONE	GRUPPO DI LAVORO
 ILIOS S.r.l. Via Montenapoleone 8, 20121, Milano (MI) T: +39 080 893 7976 E: info@iliositalia.com C.F. e P. IVA 12427580969	Dott. Ing. Vito Calò S.C. Ingegnere 27/20117, Pavia (PA) E: vito@vitalio.it M: +39 334 480035

SPAZIO RISERVATO AGLI ENTI	RICHIEDENTE
(TIMBRO E FIRMA PER BENESTARE)	 Sonnex Leonardo S.r.l. Corso Buenos Aires n.54, 20124, Milano (MI), Italy C.F. 12457360965 E: sleonardo.pec@maildoc.it