



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI
BOLOGNA

Ufficio Prevenzione incendi
com.bologna@cert.vigilfuoco.it

Pratica PI n. 65451
Rif. Prot. Richiesta n.1636

A WALTHER ZANIBONI
email: info@geadepurazioni.com
pec: depurazioniindustriali@legalmail.it
presso:
VIA DELL'AGRICOLTURA 8, 40023
Castel Guelfo di Bologna
p.c. Al Sindaco del Comune di
Castel Guelfo di Bologna

Oggetto: **Valutazione del Progetto** relativo all'attività sita in:
VIA DELL'AGRICOLTURA 8, 40023, Castel Guelfo di Bologna
Ragione Sociale: GEA DEPURAZIONI INDUSTRIALI SRL
Attività del DPR 151/11 n.:

74.3.C Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 700 KW

In esito all'istanza presentata con prot. n. 1636 del 16/01/2025 e prot. n. 20272 del 16/06/2025 ai sensi del D.Lgs. 8.3.2006 n. 139 e dell'art. 3 del D.P.R. 01.08.2011, n. 151, tendente all'ottenimento della **valutazione del progetto** relativo all'attività citata in oggetto, in oggetto, esaminati gli elaborati grafici e la relazione tecnica allegati, **trasmessi per via telematica e che costituiscono parte integrante della presente nota**, per quanto di competenza si esprime, ai soli fini antincendio, **PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO** alla realizzazione del progetto stesso purché, oltre a quanto previsto nella documentazione presentata, siano osservate tutte le norme di sicurezza antincendi applicabili, anche per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione allegata, e vengano attuate le sottoportate prescrizioni e condizioni:

- P1) L'impianto, installato all'aperto, deve essere idoneo per tale tipo di installazione;
- P2) Devono essere previsti idonei spazi atti a garantire l'accessibilità e le operazioni di manutenzione da parte del personale qualificato.

A lavori ultimati, in conformità all'art. 4 del D.P.R. 151/11 e del D.M. 07.08.2012, dovrà essere presentata la SCIA a firma del responsabile dell'attività, al fine del Controllo di Prevenzione Incendi, allegando la documentazione indicata nell'allegato II al predetto D.M.

Il responsabile dell'istruttoria tecnica
NATALIA FERRANTELO
(firmato in forma digitale ai sensi di legge)

Firmato digitalmente
da NATALIA FERRANTELO

p. Il Comandante
(CACIOLAI)
Il Dirigente Vicario
Dott. Ing. Massimiliano Russo
(firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge)

