

ALLEGATO C

Dettaglio delle opere a cura del richiedente: realizzazione di fabbricato cabina

a) Realizzazione di n° 1 cabina di trasformazione e/o sezionamento e/o consegna

Per far fronte alla richiesta di nuovi allacciamenti/aumenti di potenza, si rende necessaria la messa a disposizione dei seguenti fabbricati da destinare a cabina/e di trasformazione o consegna:

- | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|-------------------|-----------------------------|-------|---|-------|-----|-------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | n. 1 | Cabina tipo 1 | dimensioni interne minime m | 5,53 | x | 2,30 | x h | 2,30 | + locale misure |
| <input type="checkbox"/> | n. _____ | Cabina tipo _____ | dimensioni interne minime m | _____ | x | _____ | x h | _____ | |
| <input type="checkbox"/> | n. _____ | Cabina tipo _____ | dimensioni interne minime m | _____ | x | _____ | x h | _____ | |

Le cabine potranno essere delle seguenti tipologie:

- tipo 1) *di tipo BOX prefabbricato*, conforme alla Specifica **"DG2061" Ed.09** (set.2021) **Tipo Layout "Standard Box Distribuzione"** (non prevede vano misure). Tale tipologia di cabina è fornita da Costruttori qualificati e certificati da e-distribuzione.
- tipo 2) *di tipo BOX prefabbricato*, conforme alla Specifica **"DG2061" Ed.09** (set.2021) **Tipo Layout "Standard Box Cliente"** (prevede vano misure). Tale tipologia di cabina è fornita da Costruttori qualificati e certificati da e-distribuzione.
- tipo 3) *di tipo BOX prefabbricato*, conforme alla Specifica **"DG2061" Ed.09** (set.2021) **Tipo Layout "Standard Box Cliente Rid"** (prevede vano misure). Tale tipologia di cabina è fornita da Costruttori qualificati e certificati da e-distribuzione.
- tipo 4) *di tipo BOX prefabbricato*, conforme alla Specifica **"DG2061" Ed.09** (set.2021) **Tipo Layout "Standard Box Container"** (non prevede vano misure). Tale tipologia di cabina è fornita da Costruttori qualificati e certificati da e-distribuzione.
- tipo 5) *di tipo BOX prefabbricato o realizzata in opera di dimensioni diverso dallo standard*, conforme alle prescrizioni della Specifica **"DG2093" Ed.01** (set.2021) per quanto riguarda le dimensioni. I dettagli costruttivi, da utilizzare come riferimento, sono presenti nella specifica DG2061 ed.9 e possono essere modificati in base alle esigenze; in ogni caso il progetto del locale per l'impianto di consegna deve essere preventivamente concordato con e-distribuzione.
- tipo 6) *Locale situato in edifici civili*, conforme alle prescrizioni della Specifica **"DG2093" Ed.01** (set.2021). I dettagli costruttivi presenti nella specifica DG2093 possono essere modificati in base alle esigenze; in ogni caso il progetto del locale per l'impianto di consegna deve essere preventivamente concordato con e-distribuzione.

Detti fabbricati dovranno essere posizionati nel rispetto delle distanze di sicurezza da impianti con pericolo di incendio o esplosione e da cavi telefonici interrati previste dalla normativa e dai regolamenti vigenti.

I locali cabina devono essere dotati di accesso diretto ed indipendente da via aperta al pubblico, sia per il personale, sia per un autogrù con peso a pieno carico superiore a 24 t.

I fabbricati cabina dovranno essere realizzati secondo la normativa vigente e corredati della documentazione riportata nell'allegata scheda patrimoniale.

I locali cabina devono essere forniti comprensivi delle strutture necessarie alla gestione delle apparecchiature del distributore tra cui: rack, tavolino pieghevole, porta documenti, **kit passacavi-DS920** (in adeguato numero), etc...

Si ricorda infine che attorno alle cabine di tipo 1), 2), 3), 4) e 5) dovrà essere comunque presente una fascia di terreno di circa 2 metri, mantenuta libera da qualsiasi altra struttura e/o impedimento, funzionale all'esercizio dell'impianto.

La posizione delle nuove cabine è quella riportata nella planimetria allegata, che è parte integrante del presente documento.

Codice di Rintracciabilità:
437906891

n° Preventivo:
6920586

Richiedente:
RNE21 S.R.L.

Coronella Crevenzosa 1502 San Pietro in Casale

b) Scheda Patrimoniale

Si veda la scheda riportata in allegato.

Resta inteso che l'esecuzione dei lavori a cura di e-distribuzione è subordinata agli adempimenti di cui al presente documento e relativi allegati.

Per eventuali chiarimenti o richiesta di documentazione:

| e-distribuzione | | Richiedente |
|--|----------------------------|--|
| Tadde Valerio | Sig./Sig.ra | Silingardi Alberto |
| 320 0356840 | recapito telefonico | 3405306468 |
| valerio.tadde@e-distribuzione.com | e - mail | alberto.silingardi@refeel.eu |
| | numero fax | |

Il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni tecniche ed economiche presente documento, comprensivo di tutti gli allegati in esso richiamati.

Data di Accettazione: 27/06/2024

GANDOLFI MARCO

Cognome Nome



Firma Incaricato e-distribuzione