



LEGENDA PLANIMETRIA MITIGAZIONE

- SC-1

Denominazione sottocampo
- Cancello di ingresso
- Recinzione perimetrale
- Limite catastale
- Fasce arboreo arbustive esistenti

Specie presenti:
Alberi: Populus alba, Acer campestre, Quercus pubescens, Populus nigra italica, Fraxinus excelsior, Ulmus minor, Robinia pseudoacacia, Platanus x acerifolia
Arbusti: Crataegus monogyna, Cornus mas
- Fasce di rispetto

Fascia di rispetto stradale min 6,00m - alberi di alto fusto
(RE Novi di Modena C2.2.1, comma 7; DPR 495/1992, art. 26)

Fascia di rispetto dagli altri fondi 3,00m - alberi di alto fusto
(Codice Civile art. 892)

Fascia di rispetto dagli altri fondi 1,50m - alberi di non alto fusto
(Alberi di non alto fusto che non superano i 3,00m di altezza. Codice Civile art. 892)

Fascia di rispetto corsi d'acqua - 4m dal piede dell'argine
(RE Novi di Modena C2.2.5, comma 1)

Fascia di rispetto linea MT - 10m - 5,00m per lato
(RE Novi di Modena C2.2.9)

Fascia di rispetto linea gasdotto - 10 m per lato

Progetto di mitigazione

Fascia di mitigazione arboreo arbustiva - largh. 3m
OAV01

Allargamento della fascia di mitigazione - largh. 4m
OAV02

NOTE:

-Nelle successive fasi progettuali, a valle di un rilievo della vegetazione, verrà approfondito lo stato dei luoghi e le caratteristiche della vegetazione esistente; eventuali esemplari/aree vegetate da conservare dovranno essere protetti durante le lavorazioni;

-Le posizioni riportate in tavola sono da intendersi indicative e dovranno essere tracciate prima dell'esecuzione; eventuali scostamenti dovranno garantire il mantenimento degli obiettivi di mitigazione e il rispetto delle interferenze;

-In fase esecutiva dovranno essere verificate in sito posizione e quota dei sottoservi (cavidotti, reti idriche, linee interrate, drenaggi, ecc.). La posizione delle plantumazioni (arboree e arbustive) dovrà essere adeguata di conseguenza, nel rispetto delle distanze e delle prescrizioni del gestore delle reti.

F. Villa	E.Lamanna	-	01	02/2026
REDATTO	APPROVATO	DESCRIZIONE	REV.	DATA



LIO ENERGY TAURUS S.R.L.
Via Arrigo Boito 8, 20121 Milano
P.IVA/C.F.: 14219040962
IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO DENOMINATO "NOVI DI MODENA" DA 24 MW
COMUNE DI NOVI DI MODENA (MO)

ELABORATI TECNICI DI PROGETTO
TAVOLA Planimetria opere di mitigazione
SCALA 1:2.000

Progettista
Corrado Pluchino - Ord. Ing. Prov. MI n. A27174

Coordinamento
Eleonora Lamanna
Simone Demonti

Codice elaborato
NOV-021300-D_PLAN-GEN-MITIGAZIONE_ REV1