

rif.prot. SUAP n° <>

Oggetto: Pratica VV.F. n° 104300
Valutazione Progetto, Parere di approvazione.
Ditta GREEN FROGS PARMA SRL
sita in VIA MOLINO PARIANO SNC, 43022 Montechiarugolo

In relazione all'istanza in oggetto ricevuta con prot. 1614 del 01/02/2025 per le seguenti attività soggette: (n.10)

48.1.B	Macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in q.tà > 1mc
--------	---

valutato il progetto ai fini della Prevenzione Incendi dal Funzionario Fabrizio Finuoli, si esprime **parere definitivo favorevole** sulla conformità dello stesso, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni che seguono:

- per tutto quanto non esplicitamente descritto e/o prescritto, dovrà essere comunque integralmente attuato quanto disposto dal D.M. 15/07/2014;
- deve essere rispettato quanto previsto al p.to 11 del Titolo I Capo II dell'Allegato I del D.M. 15/07/2014 in merito all'organizzazione e gestione della sicurezza antincendio;
- deve essere rispettato quanto previsto al Titolo II Capo I dell'Allegato I del D.M. 15/07/2014 in merito alle disposizioni per le macchine elettriche installate all'aperto;
- le macchine elettriche installate all'aperto devono essere posizionate in modo tale che l'eventuale incendio di una di esse non costituisca pericolo per le altre installazioni e/o impianti o fabbricati posti nelle vicinanze;
- devono essere rispettate tutte le distanze di sicurezza di cui al p.to 2 Titolo II Capo I dell'Allegato I del D.M. 15/07/2014;
- la valutazione del rischio da scariche atmosferiche deve essere effettuata secondo norme di buona tecnica vigenti (norme CEI EN 62305 e CEI EN 62858 o equivalenti);
- il presente parere è riferito esclusivamente all'installazione delle macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in q.tà > 1mc (att.n. 48.1.B dell'Allegato I del D.P.R.n.151/11).

Prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11, con allegata la documentazione tecnica prevista dal DM 07/08/2012.

Ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11.

Avverso al presente parere può essere opposto ricorso entro il termine di 60 giorni presso il TAR competente oppure entro 120 giorni presso il Capo dello Stato, ai sensi del DPR 1199/1971.

Il responsabile dell'istruttoria tecnica

Fabrizio Finuoli
(firmato digitalmente)



CORRADO PLUCHINO
27.02.2026
14:56:24

GMT+01:00

IL COMANDANTE
Annalicia Vitullo
(firmato digitalmente)

ANNALICIA VITULLO
MINISTERO DELL'INTERNO
20.03.2025 16:58:20
GMT+01:00