



SEGNALI AL QUADRO GENERALE RACCOLTA ALLARMI :

MOTOPOMPA MP1

- MOTOPOMPA IN MOTO
- MOTOPOMPA IN MANUALE
- MANCATO AVVIAMENTO MOTOPOMPA
- GUASTO GENERICO
- BASSO LIVELLO GASOLIO
- MANCANZA TENSIONE CARICA BATTERIA

MOTOPOMPA MP2

- MOTOPOMPA IN MOTO
- MOTOPOMPA IN MANUALE
- MANCATO AVVIAMENTO MOTOPOMPA
- GUASTO GENERICO
- BASSO LIVELLO GASOLIO
- MANCANZA TENSIONE CARICA BATTERIA

ELETTROPOMPA EPJ1

- ELETTROPOMPA IN MOTO
- SCATTO TERMICO
- MANCATO TENSIONE

GENERALE LOCALE DI POMPAGGIO

- ALLARME SPRINKLER LOCALE POMPE
- LIVELLI RISERVA IDRICA (basso/dassimo/alto)
- BASSA TEMPERATURA LOCALE (<10°C)

5					
4					
3					
2					
1					
0	21/10/2025	EMISSO PER COSTRUZIONE		DRW	GG
Rev.	data	Descrizione	Presentato	Chiesto da	Approvato da
<div> <div> </div> <div> AGUGIARO & FIGNA MOLINI S.P.A. Strada del Natuzzi, 25/27 43044 Collecchio (PR) </div> </div>					
<div> <div> </div> <div> SPRINKLER SYSTEM </div> </div>					
ANTINCENDIO STAZIONE DI POMPAGGIO SPRINKLER E IDRANTI SCHEMA DI PROCESSO			Pro. Code 1/1	Drawing Code AG	Drawing Date 21/10/2025
			MAF-SPK-25-D-03		
			0		