

IL CAMPO MAGNETICO GENERATO DAL CAVIDOTTO AT TRA LA CDS E LA SSE, COMPOSTO DA UNA TERNA, HA UN'INTENSITA' AL SUOLO DI 3,828 μ T CON UNA DPA DI 0,70 M.

IL CAMPO MAGNETICO GENERATO DAL CAVIDOTTO AT DALLA CABINA DI RACCOLTA ALLA CDS, COMPOSTO DA DUE TERNE HA UN'INTENSITA' AL SUOLO DI 3,559 μ T CON UNA DPA DI 0,50 M.

LA CABINA DI SEZIONAMENTO GENERA UN CAMPO ELETTROMAGNETICO CONTENUTO CON UNA DPA INTERNA ALLA CABINA STESSA.

IMPIANTO Agrivoltaico avanzato "MOLINELLA"


Realizzazione di un impianto agrivoltaico di tipo avanzato e relative opere di connessione alla RTN con potenza in immissione pari a 25,00 MW da ubicarsi nel Comune di Molinella (BO)

REGIONE EMILIA ROMAGNA
COMUNE DI MOLINELLA (BO)
COMUNE DI ARGENTA (FE)
COMUNE DI PORTOMAGGIORE (FE)

ELABORATO : Impatto elettromagnetico Cabina di Sezionamento

FORMATO	CODICE ELABORATO	SCALA
A1	FL_MOL_R.14_Allegato 2	varie

COMMITTENTE:
MOLINELLA ENERGY S.R.L.
Via Morgone n.14 – 40062 Molinella (BO)
P.I. 04243221209



FLO.REN
ENERGY



FRANCESCO GUZZO
INGEGNERE
N. 2544
A. 2004

Flo.Ren S.R.L.
Via Giorgio Baglivi 3 - 00161 Roma (RM)
P.IVA e C.F. 14140331001
info@floreweb.com



PALMA INVESTIMENTI e SERVIZI S.r.l.
Viale del Monte Oppio, 24 - 00184 Roma (RM)
P.IVA e C.F. 10530381002
info@palmainvestimenti.it

REV.	DATA	DESCRIZIONE
00	04-25	
01	05-26	
REDATTO A.S. V.S.		VERIFICATO F.D.
		APPROVATO F.G.C.