

L'Addetto pala meccanica

- Segnala l'emergenza ([vedi procedura generale scheda 1](#)) ,
- Se questo non mette a rischio la sua incolumità, sposta la pala all'esterno del capannone
- Prova a spegnere il principio di incendio
- Se non riesce, si allontana e aspetta l'arrivo degli Addetti Antincendio

L'Addetto al processo (presente presso l'Ufficio):

- Avverte il Responsabile Emergenza.
- Comunica all'addetto accettazione (ufficio pesa) di bloccare l'accesso dei mezzi diretti all'impianto di Digestione Anaerobica
- Avverte il Reperibile dell'Impianto di cogenerazione
- Attiva la procedura di inertizzazione dei tunnel tramite il flussaggio con azoto se richiesto dal responsabile Emergenza.

Il Responsabile Emergenza:


Coordina gli **Addetti Antincendio** ([vedi procedura generale scheda 1](#)), in particolare incaricandoli di:

- Provvedere allo spegnimento dell'incendio ([vedi scheda 1](#))
- Se l'incendio non viene domato:
 - Bagnare il materiale/i portoni, utilizzando gli idranti/l'acqua industriale: per coprire la zona sud-est del capannone, utilizzare l'idrante UNI 70 presente all'esterno, unendo due manichette, in modo tale da raggiungere l'interno del capannone (vedi figura scheda 1-C)
 - Chiamare i VVF
 - Recarsi all'ingresso dell'Impianto di Compostaggio per attendere i VVF, fornire al caposquadra dei VV.F. ragguagli sulla situazione ed accompagnarli sul luogo dell'emergenza
 - Attuare la procedura di evacuazione ([vedi scheda 2](#))

Comunica la possibilità di riprendere le attività lavorative quando riceve l'autorizzazione da parte del Responsabile Impianto Compostaggio Fossoli.

Gli Addetti Antincendio:

Si recano al punto di Ritrovo della squadra di emergenza del Digestore Anerobico ed eseguono le attività secondo le indicazioni del Responsabile Emergenza per la gestione dell'emergenza.

	SCHEDA N° 1- D ALLARME INCENDIO – INCENDIO MINORE PALA MECCANICA PIANO GENERALE DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE Impianto di compostaggio di Fossoli di Carpi (MO) – Via Valle 21	Rev.1 del 14/02/2019 Pag.2/2
---	--	--

Il Reperibile dell’Impianto di cogenerazione:

si mette a disposizione del Responsabile Emergenza per eventuali azioni sull’impianto di cogenerazione.

Tutto il personale (non facente parte della squadra di emergenza):

Si reca al Punto di Raccolta e vi resta fino ad indicazioni del Responsabile Emergenza