

**L'Addetto pala meccanica o chi rileva il principio di incendio:**

- Segnala l'emergenza ([vedi procedura generale scheda 1](#))
- Se Addetto Antincendio prova ad estinguere l'incendio

**L'Addetto pala meccanica:**

- Allontana la pala dalla zona interessata dal principio di incendio e aspetta l'arrivo degli Addetti Antincendio.

**L'Addetto al processo** (presente presso l'Ufficio):

- Avverte il Responsabile Emergenza.
- Comunica all'addetto accettazione (ufficio pesa) di bloccare l'accesso dei mezzi diretti all'impianto di Digestione Anaerobica
- Avverte il Reperibile dell'Impianto di cogenerazione
- Attiva la procedura di inertizzazione dei tunnel tramite il flussaggio con azoto se richiesto dal responsabile Emergenza.

**Il Responsabile Emergenza:**

Coordina gli Addetti Antincendio ([vedi procedura generale scheda 1](#)), in particolare incaricandoli di:

- Provvedere allo spegnimento dell'incendio ([vedi scheda 1](#))
- Spostare il materiale fuori dal capannone con la pala
- Bagnare il materiale/i portoni, utilizzando gli idranti e/o l'acqua industriale: per coprire la zona sud-est del capannone, utilizzare l'idrante UNI 70 presente all'esterno, unendo due manichette, in modo tale da raggiungere l'interno del capannone (vedi figura sottostante)
- Chiamare i VVF se l'incendio non viene domato
- Recarsi all'ingresso dell'Impianto di Compostaggio per attendere i VVF, fornire al caposquadra dei VV.F. ragguagli sulla situazione ed accompagnarli sul luogo dell'emergenza
- Attuare la procedura di evacuazione ([vedi scheda 2](#))

Comunica la possibilità di riprendere le attività lavorative quando riceve l'autorizzazione da parte del Responsabile Impianto Compostaggio Fossoli.

**Gli Addetti Antincendio:**

Si recano al punto di Ritrovo della squadra di emergenza del Digestore Anaerobico ed eseguono le attività secondo le indicazioni del Responsabile Emergenza per la gestione dell'emergenza.

### Il Reperibile dell’Impianto di cogenerazione:

si mette a disposizione del Responsabile Emergenza per eventuali azioni sull’impianto di cogenerazione.

**Tutto il personale** (non facente parte della squadra di emergenza):

Si reca al Punto di Raccolta e vi resta fino ad indicazioni del Responsabile Emergenza

