

Chiunque rilevi il principio di incendio

- Segnala l'emergenza ([vedi procedura generale scheda 1](#))

L'allarme incendio presso i locali quadri elettrici può essere anche attivato dai rilevatori di fumo-calore presenti.

L'Addetto alla conduzione (presente presso l'Ufficio)/**Addetto Antincendio** che riceve la segnalazione

- Avverte il Responsabile Emergenza.
- Comunica all'addetto accettazione (ufficio pesa) di bloccare l'accesso dei mezzi
- Avverte il Reperibile dell'Impianto di cogenerazione se l'incendio interessa il locale ubicato presso il Digestore Anaerobico

Il Responsabile Emergenza:

Coordina gli Addetti Antincendio ([vedi procedura generale scheda 1](#)), in particolare incaricandoli di:


- Sezionare l'energia elettrica tramite pulsante di sgancio ([vedi par.3.4](#))

UBICAZIONE LOCALE Q.E.	Sgancio e.e.
Stecca uffici D.A.	CABINA 3 E GRUPPO ELETTROGENO DA
Biotunnel	CABINA 2
Sinottivo	CABINA 1
UPS	CABINA 1 e UPS
Sistema rilancio acque nere	CABINA 2
Box palazzina	CABINA 1

- Chiudere l'alimentazione di gas metano attraverso l'apposita valvola di sezionamento ([vedi par.3.4](#))

UBICAZIONE LOCALE Q.E.	Sezionamento gas
Stecca uffici D.A.	CALDAIA SERVIZI IGIENICI
Box palazzina	CENTRALE TERMICA

- Chiamare i VVF se l'incendio non viene domato
- Recarsi all'ingresso dell'Impianto di Compostaggio per attendere i VVF fornire al caposquadra dei VV.F. ragguagli sulla situazione ed accompagnarli sul luogo dell'emergenza
- Attuare la procedura di evacuazione ([vedi scheda 2](#))

	<p align="center">SCHEDA N° 1- F ALLARME – INCENDIO LOCALE QUADRI ELETTRICI PIANO GENERALE DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE Impianto di compostaggio di Fossoli di Carpi (MO) – Via Valle 21</p>	<p>Rev.1 del 14/02/2019</p> <p>Pag.2/2</p>
---	---	--

Comunica la possibilità di riprendere le attività lavorative quando riceve l'autorizzazione da parte del Responsabile Impianto di Compostaggio Fossoli.

Gli Addetti Antincendio:

Si recano al punto di Ritrovo della squadra di emergenza ed eseguono le attività secondo le indicazioni del Responsabile Emergenza per la gestione dell'emergenza.

Il Reperibile dell'Impianto di cogenerazione:

si mette a disposizione del Responsabile Emergenza per eventuali azioni sull'impianto di cogenerazione.

Tutto il personale (non facente parte della squadra di emergenza):

Si reca al Punto di Raccolta e vi resta fino ad indicazioni del Responsabile Emergenza