



**POSTA CERTIFICATA: RILASCIO AUTORIZZAZIONE N° 24064 IN
COMUNE DI CARPI E NOVI DI MODENA - GK 2021/102 (2021U0013156)**

Per conto di: protocollo@pec.emiliacentrale.it per: segreteria
a.aimag

30/06/2021 15:34

Cc: ufficio.sit

Per favore, rispondere a protocollo

3 allegati



dati-cert.xml 2021U0013156.pdf.p7m Segnatura.xml

AIMAG S.P.A. - MIRANDOLA	
PROT. N°	3366 DATA 1.7.21
01 LUG. 2021	
ASSEGNAZIONE	SIT
CLASSIFICAZIONE	PEC

Messaggio di posta certificata

Il giorno 30/06/2021 alle ore 15:20:50 (+0200) il messaggio
"RILASCIO AUTORIZZAZIONE N° 24064 IN COMUNE DI CARPI E NOVI DI
MODENA ? GK 2021/102 (2021U0013156)" è stato inviato da
"protocollo@pec.emiliacentrale.it"
indirizzato a:
segreteria.aimag@pec.gruppoaimag.it ufficio.sit@pec.gruppoaimag.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec2941.20210630152050.26692.655.1.69@pec.aruba.it

----- Messaggio da <protocollo@pec.emiliacentrale.it> su Wed, 30 Jun 2021 15:25:28 +0200 -----

A: <segreteria.aimag@pec.gruppoaimag.it>

cc: <ufficio.sit@pec.gruppoaimag.it>

Oggetto RILASCIO AUTORIZZAZIONE N° 24064 IN COMUNE DI CARPI E NOVI DI MODENA - (2021U0013156)


Data: 30/06/2021 15:25:28
Invio del protocollo

Numero: 2021U0013156

Oggetto: RILASCIO AUTORIZZAZIONE N° 24064 IN COMUNE DI CARPI E NOVI DI
MODENA - GK 2021/102

Data: 30/06/2021 15:20:16

Il protocollo è stato inviato dall'utente: Lusetti Katia



CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia – Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359
protocollo@pec.emiliacentrale.it

Spett.le
AIMAG S.P.A.
Via Maestri del Lavoro n° 38
41037 MIRANDOLA MO
segreteria.aimag@pec.gruppoaimag.it
ufficio.sit@pec.gruppoaimag.it


Oggetto: Rilascio autorizzazione n° **24064** in comune di **CARPI** e **NOVI DI MODENA** – GK 2021/102

Vista la richiesta prot. n° 3111 del 21/06/2021 (Settore SIT), agli atti di questo Ente con prot. n° 12536 del 21/06/2021, ai sensi dell'art. 137 del R.D. 8 maggio 1904 n° 368, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nella convenzione in data 26 settembre 1997 n° 155 di Repertorio, a condizione che i lavori vengano eseguiti in conformità alle norme tecniche vigenti in materia, si rilascia

AUTORIZZAZIONE

per la realizzazione della seguente opera: **N° 7 ATTRAVERSAMENTI DI CORPI IDRICI FACENTI PARTE DEL RETICOLO DI BONIFICA NEI COMUNI DI CARPI E NOVI DI MODENA CON TUBAZIONI GAS, PER POSA NUOVA CONDOTTO PER LA MAGLIATURA DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE GAS 4^ (Prot. 3111/2021).**

Descrizione	Codice canale	Canale	Tipo Canale	Comune	Fg	Map
ATTRAVERSAMENTO TUBAZIONE GAS	I5029	CECCONA OVEST	Canale	CARPI	10	21
Prescrizioni specifiche per l'opera: l'attraversamento sarà eseguito con tecnica di trivellazione alla profondità di 2,50 mt dal fondo del canale, lungo Via Remesina Esterna Diametro tubo: Acc Dn 150 mm acciaio in guaina PE De 280						
ATTRAVERSAMENTO TUBAZIONE GAS	B3038	GRUPPO	Fossetta	CARPI	10	4
Prescrizioni specifiche per l'opera: l'attraversamento sarà eseguito in sede stradale lungo Via Remesina Esterna incrocio Via Gruppo, superiormente al manufatto di tombamento esistente, lasciando 20 cm di inerti tra il dorso manufatto e la guaina Diametro tubo: Acc Dn 200 mm acciaio in guaina PE De 355						
ATTRAVERSAMENTO TUBAZIONE GAS	I5055	GRUPPO	Canale	NOVI DI MODENA	43	129
Prescrizioni specifiche per l'opera: l'attraversamento sarà eseguito in sub alveo mediante spingitubo alla profondità minima di 2,00 mt dal fondo del canale Diametro tubo: Acc Dn 200 mm acciaio in guaina Acc 300						



CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia – Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359
protocollo@pec.emiliacentrale.it

ATTRAVERSAMENTO TUBAZIONE GAS	I5100	CECCONA EST	Canale	NOVI DI MODENA	46	3
Prescrizioni specifiche per l'opera: l'attraversamento sarà eseguito, lungo Via XXV Aprile, in sub alveo sottopassando il manufatto di tombamento esistente alla profondità minima di 0,50 mt dal fondo. Diametro tubo: Acc Dn 200 mm acciaio in guaina PE De 355						
ATTRAVERSAMENTO TUBAZIONE GAS	B3013	CAPPELLO	Fossetta	NOVI DI MODENA	46	27
Prescrizioni specifiche per l'opera: l'attraversamento sarà eseguito con tecnica di trivellazione alla profondità di 2,00 mt dal fondo del canale, in Via XXV Aprile – Via Fossetta Cappello Diametro tubo: Acc Dn 200 mm acciaio in guaina PE De 355						
ATTRAVERSAMENTO TUBAZIONE GAS	A6000	LAMA	Cavo	NOVI DI MODENA	47	19
Prescrizioni specifiche per l'opera: l'attraversamento sarà eseguito con tecnica di trivellazione alla profondità di 3,20 mt dal fondo del canale Diametro tubo: Acc Dn 200 mm acciaio in guaina PE De 355						
ATTRAVERSAMENTO TUBAZIONE GAS	B3057	ROVERETO	Fossetta	NOVI DI MODENA	47	19
Prescrizioni specifiche per l'opera: l'attraversamento sarà eseguito con tecnica di trivellazione alla profondità di 2,30 mt dal fondo del canale Diametro tubo: Acc Dn 200 mm acciaio in guaina PE De 355						

NB: i parallelismi sono al di fuori dall'area di rispetto dei canali di bonifica

La presente autorizzazione, onerosa ai sensi della convenzione vigente (canone annuo complessivo di € 144,90) ha durata dal 28/06/2021 al 31/12/2050 ed è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi e subordinatamente al rilascio da parte degli Organismi preposti e degli eventuali comproprietari, prima dell'inizio dei lavori, delle necessarie concessioni, autorizzazioni, nulla osta, edilizie o di altra natura, a cura e spese di codesta Ditta.

I lavori dovranno essere realizzati sotto il diretto controllo del personale operativo del Consorzio, che dovrà essere preavvisato dell'inizio dei lavori con congruo anticipo inviando obbligatoriamente comunicazione all'indirizzo email pontepietra@emiliacentrale.it e per conoscenza a protocollo@pec.emiliacentrale.it.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Domenico Turazza)
Firmato digitalmente