

**N I C O L A P R A N D O**

Perito Industriale

Telefono e Fax 0533 713798 – Cell. 333 3002460

Via Roma, 10 – 44021 CODIGORO (FE)

E-MAIL: [n.prando@studio-sst.it](mailto:n.prando@studio-sst.it)

C.F. PRN NCL 66D27 D548Z

P. IVA 01383440383

All'Unione Valli e Delizie

COMUNE DI PORTOMAGGIORE

Codigoro, lì 16/04/2021

**OGGETTO: allevamento avicolo, nello specifico di galline ovaiole, con produzione e lavorazione uova, ubicato in Comune di Portomaggiore (FE), località Portoverrara, in via Grillo Braglia n. 11.**

**Committente: Nuova Coccodì S.r.l., via Sacchini n. 1, 26037 San Giovanni in Croce (CR).**

**Gestore allevamento: Società Agricola Nuova Coccodì S.r.l., via Sacchini n. 1, 26037 San Giovanni in Croce (CR).**

In riferimento alla pratica in oggetto, ai fini della Prevenzione Incendi, non si rilevano attività di cui all'elenco allegato al D.P.R. n. 151/2011 che necessitino di rilascio di parere di conformità, a fronte di presentazione del progetto antincendio (previsto per attività di tipo "B" e/o "C").

Pertanto, ai fini della prevenzione incendi, si allega il progetto a servizio della Società Agricola Nuova Coccodì S.r.l., futuro gestore dell'allevamento, per l'installazione di n. 3 motori a combustione interna accoppiati a macchine generatrici elettriche di potenza inferiore a 350 kW (attività n. 49.1.A "Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva da 25 a 350 kW"), precisando che, trattandosi di attività di tipo A, come previsto e riscontrabile dal D.P.R. n. 151/2011, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio (SCIA) sarà emessa e caricata tramite portale telematico di Accesso Unitario - SUAPER, solamente dopo l'ultimazione dei lavori, per l'inoltro al locale Comando dei VV.F.

Inoltre sarà installato un contenitore-distributore mobile di carburante (gasolio) di capacità pari a 1.000 litri (attività n. 13.1.A: "Contenitori distributori di carburanti liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C, di capacità geometrica fino a 9 mc; privato fisso o rimovibile; pubblico fisso o rimovibile"), il quale essendo inferiore a 6 m<sup>3</sup> ed a servizio della Società Agricola, non è soggetto agli adempimenti di prevenzione incendi secondo il D.P.R. n. 151/2011, come previsto dal D.L. 24/06/2014 e s.m.i..

N I C O L A P R A N D O

Perito Industriale

Telefono e Fax 0533 713798 – Cell. 333 3002460

Via Roma, 10 – 44021 CODIGORO (FE)

E-MAIL: [n.prando@studio-sst.it](mailto:n.prando@studio-sst.it)

C.F. PRN NCL 66D27 D548Z

P. IVA 01383440383

In fede.

Il tecnico

Per. Ind. Nicola Prando

Allegati:

- Relazione tecnica
- Elaborato grafico-planimetrico