

CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI / ELEVAZIONI

Calcestruzzo a prestazione garantita (UNI EN 206-1) aventi le seguenti caratteristiche:

Resistenza caratteristica cubica a 28 gg:	R _{ck} ≥ 40 N/mm ² (C 32/40)
Dimensione massima nominale dell'aggregato:	30 mm
Classe di esposizione:	struttura in classe di esposizione XA2
Rapporto acqua-cemento massimo:	≤ 0,50
Classe di consistenza allo scarico (UNI EN 206-1 p.to 4.2.1):	S3 (abbassamento al cono da 100 mm a 150 mm)
Contenuto minimo di cemento:	340 kg/mc
Controllo di accettazione (NTC18 §11.2.5):	Tipo B

TUTTE LE CARATTERISTICHE SOPRA INDICATE DEVONO EERE RIPORTATESULLA BOLLA DI CONSEGNA – E' VIETATA QUALUNQUE AGGIUNTA D'ACQUA IN CANTIERE

ACCIAIO

Acciaio ad aderenza migliorata tipo B450C con le seguenti caratteristiche:

– Barre
f_{yk} ≥ 450 N/mm² f_{tk} ≥ 540 N/mm² (A_{gt})_k ≥ 7,5%


Copriferro c = 60 mm
Tolleranza di copriferro L_c = (+ -) 5 mm

SOVRAPPOSIZIONI MINIME
ARMATURE CORRENTI

Ø mm	L _{acc}
32	130
24	100

MANDRINO
MIN 70

OGNI FORNITURA DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA COPIA CONFORME DEL RELATIVO CERTIFICATO CON DATA NON ANTERIORE A TRE MESI, EMESSO DAL LABORATORIO UFFICIALE INCARICATO DEL CONTROLLO IN STABILIMENTO



0	-	SDM	SS	AA	DICEMBRE/2021
REV.	DESCRIZIONE	DISEGNA	CONTROL	APPROV.	DATA

Montana conoscere, progettare, rispettare l'ambiente		MontanaSpA Via Argentea 10/11 20145 Milano Milano (sede certificata ISO 9001) Sondrio Brescia Palermo Cagliari Roma		Tel. +39 02 54118173 Fax +39 02 54129800 www.montanaspasrl.com P. IVA 044670306 Cod. Fisc. 000000006			
Committente PALLADIO TEAM FORNOVO srl Strada Neviano de Rossi, 51 Fornovo di Taro – Parma							
Progettati Dott. Ing. Alberto Angeloni Dott. Geol. Piero Simone							
Oggetto IMPIANTO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SITO IN LOCALITÀ MONTE ARDONE NEL COMUNE DI FORNOVO DI TARO PROGETTO DI AMPLIAMENTO PER OPERAZIONI D1 E D15 – NUOVO ARGINE DI VALLE PROGETTO ESECUTIVO							
Tavola DETTAGLI ARMATURA FONDAZIONE MURO IN C.A.							N. Tav. 4B
N. R. 2582_4809_PE_T04B_Rev0_ARM_FOND E' VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO DOCUMENTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA MONTANA SPA							