



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  
PIACENZA

Ufficio Prevenzione Incendi

Piacenza, lì 28/12/2021  
Pratica P.I. n°14982  
Prot. ingresso n° 15878

A  
T.R.S. ECOLOGIA SRL  
C/O ING. TAMBURONI LORENZO  
[amministrazione@pec.trsecologia.it](mailto:amministrazione@pec.trsecologia.it)  
[lorenzo.tamburoni@ingpec.eu](mailto:lorenzo.tamburoni@ingpec.eu)

Sig. Sindaco del Comune di  
Caorso (PC)

**Oggetto:** Valutazione del Progetto di Prevenzione Incendi

**Ditta:** T.R.S. ECOLOGIA SRL

**Sede attività:** Caorso, VIA 1 MAGGIO 34, 29012 Caorso

**Riferimento alle seguenti attività del D.P.R.n°151/2011:**

43.2.C	Depositi di prodotti in gomma, pneumatici e simili (q.tà > 50.000 kg)
44.2.C	Depositi di materie plastiche, con quantitativi in massa oltre 50.000 kg
70.2.C	Depositi di merci (materiali combust. > 5000 kg), con superf. oltre 3000 mq
12.3.C	Depositi e rivendite liquidi infiamm., combust., oli di ogni tipo, capac. >50mc
12.3.C	Depositi e rivendite liquidi infiamm., combust., oli di ogni tipo, capac. >50mc
12.3.C	Depositi e rivendite liquidi infiamm., combust., oli di ogni tipo, capac. >50mc
12.3.C	Depositi e rivendite liquidi infiamm., combust., oli di ogni tipo, capac. >50mc
12.3.C	Depositi e rivendite liquidi infiamm., combust., oli di ogni tipo, capac. >50mc

**Progetto di variante al precedente progetto approvato**

**Funzionario responsabile dell'istruttoria:** PAOLO BALDINI

Con riferimento alla domanda presentata da codesta Ditta intesa ad ottenere la valutazione di conformità del progetto di Prevenzione Incendi presentato si comunica l'esito dell'esame della pratica.

Esaminato ai soli fini della Prevenzione Incendi il progetto presentato da codesta Ditta in data 20/12/2021 ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 151 del 01/08/2011, si comunica, per quanto di propria competenza e ai soli fini antincendio, che lo stesso risulta **CONFORME** alla normativa di sicurezza vigente. I lavori previsti a progetto verranno effettuati secondo gli "stralci" di seguito descritti:

- STRALCIO I: realizzazione degli edifici identificati negli elaborati grafici come "B" e "C", così come da precedente progetto approvato da questo Comando in data 12/12/2019. L'edificio denominato "A" indicato nell'elaborato grafico "Tavola 1", non verrà realizzato;
- STRALCIO II: dismissione completa del fabbricato attualmente esistente destinato a deposito/trattamento rifiuti (edificio tratteggiato in rosso indicato nell'elaborato grafico "Tavola 2)", una volta terminati gli edifici "B" e "C" e la loro relativa "messa in esercizio";
- STRALCIO III: demolizione del fabbricato di cui allo stralcio II destinato a deposito/trattamento e realizzazione di un nuovo edificio, la cui tipologia e destinazione deve ancora essere definita, pertanto sarà oggetto di nuovo esame progetto da sottoporre alla preventiva approvazione di questo Comando;
- Il previsto potenziamento della rete idrica antincendio a servizio della attività sarà realizzata così come previsto nel precedente progetto approvato in data 12/12/2019, evidenziando tuttavia che la riserva idrica prevista per un volume complessivo pari a 1.200 mc, sarà realizzata mediante un serbatoio fuori terra anziché in vasca interrata;



## *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO**

**PIACENZA**

**Ufficio Prevenzione Incendi**

Premesso che per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica deve essere integralmente osservata la regola tecnica di Prevenzione Incendi ed i criteri di sicurezza antincendio in vigore, nonché delle norme di buona tecnica (in particolare, norme CEI, UNI-CIG, UNI) si ritiene utile elencare di seguito alcune precisazioni di coronamento al progetto prodotto:

- Siano attuati, per quanto applicabili, i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro previsti dal DM 10/03/1998.
- Gli impianti elettrici, di messa a terra, e di protezione contro le scariche atmosferiche siano realizzati ed installati a regola d'arte, in conformità a quanto previsto dalla legge 186/68.
- Nei luoghi di lavoro sia installata idonea segnaletica di sicurezza, conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Qualsiasi variante rilevante ai fini della sicurezza deve essere sottoposta a preventiva approvazione prima della sua realizzazione.

A lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 151 del 01/08/2011 dovrà essere presentata al Comando istanza di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.L.vo. n. 139 dell'08/03/2006, mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata dalla documentazione prevista dall'allegato II del D.M. 07/08/2012.

Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.

Si allega al presente parere l'elenco della documentazione da redigere in conformità a quanto previsto dal DM 07/08/2012 (art.4 All.II), da presentare all'allegata alla SCIA.

Il presente atto è soggetto agli articoli 2 e 21 della Legge n°1034/71 e agli articoli 8 e 9 del D.P.R. n°1199/71.

Il Funzionario Responsabile dell'Istruttoria

PAOLO BALDINI

*Documento Firmato Digitalmente*

IL COMANDANTE PROVINCIALE

DANILO PILOTTI

*Documento Firmato Digitalmente*