



19
01/05

D

Prescrizioni dei materiali			
Calcestruzzo (fondazioni)	C30/37 (Rck 37)	Calcestruzzo (elementi prefabbricati)	C40/50 (Rck 50)
Consistenza	S5	Consistenza	S4
Diámetro inerte	21 mm	Diámetro inerte	18 mm
Classe di esposizione	XC2	Classe di esposizione	XC1
Copertura	cm.4	Copertura	cm.3
Calcestruzzo (tegoli e travi L gradinate)	C40/50 (Rck 50)	Calcestruzzo (setti)	C30/37 (Rck 37)
Consistenza	S4	Consistenza	S4
Diámetro inerte	12 mm	Diámetro inerte	18 mm
Classe di esposizione	XC1	Classe di esposizione	XC1
Copertura	cm.25	Copertura	cm.25
Calcestruzzo (getti integrativi solette e solette piano piane)	C30/37 (Rck 37)	Calcestruzzo (scale e solette inclinate)	C30/37 (Rck 37)
Consistenza	S5	Consistenza	S3
Diámetro inerte	12 mm	Diámetro inerte	12 mm
Classe di esposizione	XC1	Classe di esposizione	XC1
Copertura	cm. 2,5	Copertura	cm. 2,5

N.B.:

- Prima di ogni getto avvisare la Direzione Lavori

- Ogni aggiunta di getti in cantiere deve essere autorizzata dalla Direzione Lavori

Acciaio da c.a.

B450C controllato