



Reggio Emilia, 22/12/2020
DI-CEOR/C.RE/LAG. Prot. 286

AINT MASTER 22192

EAM 22202

Spett.
Regione Emilia-Romagna
SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Viale Della Fiera 8
40127 Bologna
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Oggetto: Procedimento autorizzatorio unico di VIA relativo al progetto denominato "Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente. Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE)" presentato da Agenzia Interregionale per il fiume Po localizzato lungo il fiume Secchia nel Comune di Modena, Campogalliano (MO) e Rubiera (RE)

Convocazione Conferenza di Servizi Istruttoria

METANODOTTO: COLLEGAMENTO CARPI RUBIERA ALLA DERIVAZIONE PER SASSUOLO DN 400

Con riferimento alla Vs. richiesta pervenuta tramite pec del 30/11/2020, corredata di elaborati grafici riguardanti l'Opera in oggetto, Snam Rete Gas (Soggetto proprietario e gestore del metanodotto interferito, opera destinata ad attività di trasporto del gas naturale dichiarata ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D. Lgs. 23 maggio 2000 N. 164 e dell'art. 1, comma 2 lettera b, della legge n. 239/2004 "attività di interesse pubblico") precisa quanto segue.

L'attività di trasporto del gas naturale svolta dalla scrivente Società è disciplinata dalle vigenti norme di sicurezza del Decreto 24.11.84 del Ministero degli Interni e s.m.i. (*Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8*) e del Decreto 17.04.08 del Ministero dello Sviluppo Economico (*Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8 - pubblicato sul S.O. della G.U. n.107 del 08.05.08*) nonché in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali.



energy to inspire the world

Reggio Emilia, 22/12/2020

DI-CEOR/C.RE/LAG. Prot. 286

AINT MASTER 22192

EAM 22202

Nei citati Decreti Ministeriali sono stabilite, tra l'altro, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei gasdotti con altre infrastrutture o servizi.

In relazione alle predette normative, Snam Rete Gas a tutela delle proprie infrastrutture ha acquisito preventive autorizzazioni/permessi/concessioni e, in terreni privati, costituito idonei titoli opponibili a terzi (servitù di metanodotto).

Atteso quanto sopra, Vi comunichiamo che le opere indicate interferiscono nei punti di intervento H ed M con il nostro preesistente metanodotto sopra citato.

In data 01/12/2020 si è proceduto ad effettuare in contraddittorio con tecnici e progettisti di AIPO, il picchettamento del metanodotto Snam per consentire l'esatta ubicazione dello stesso.

Ciò detto, per poter valutare idoneamente la compatibilità delle realizzande opere con gli esistenti gasdotti in esercizio alta pressione, risulta necessario che da parte Vostra ci venga fornita la seguente documentazione:

- Progetto in scala adeguata (1:2000-1:500/1200), in duplice copia, con evidenziata la posizione degli asset Snam Rete Gas precedentemente individuati/picchettati, firmato da tecnico abilitato;
- sezioni dell'opera con evidenziata la posizione degli asset Snam Rete Gas precedentemente individuati/picchettati;
- eventuali altre informazioni necessarie per valutare l'opera interferente.


In assenza di formale riscontro alla richiesta documentale di cui sopra, procederemo d'ufficio ad archiviare definitivamente la pratica senza che possano esserci imputate responsabilità in proposito.

Evidenziamo infine che, in prossimità delle fasce di rispetto del nostro gasdotto, pari a 11,00 mt per parte, in assenza di nostra formale autorizzazione nessun lavoro, a nessun titolo, potrà essere intrapreso.

In difetto, riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno che possa derivare al metanodotto, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti da lavori eseguiti arbitrariamente da terzi.

Il predetto Centro Snam Rete Gas S.p.A. di Reggio Emilia tel. 0522/55.80.50 resta a Vostra disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti al riguardo.

Distinti saluti

Business Unit Asset Italia
Trasporto
Centro di Reggio Emilia
Distretto Centro Orientale

Manager
Baldassare Lo Iacono