

Spett.le
REGIONE EMILIA ROMAGNA
Servizio Valutazione Impatto e
Promozione Sostenibile Ambientale
Viale Della Fiera, 8
40127 – Bologna - BO

vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

c.a. Dott. Valerio MARRONE

Prot. n. 1179-500 del 07/01/2021

Modena,

PEC

Dir.Ing./Progettazione/Modellazione e Supp.Tec./Pareri Complessi/FG

OGGETTO: Pratica 20410080 – Rif. Prot. 30/11/2020.0792650.U – Procedimento autorizzatorio unico di VIA relativo al progetto denominato “Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato e avvio dell’adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente. Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE)”.

Richiesta integrazioni.

In riferimento alla comunicazione di avvio del succitato procedimento, assunta a Prot. Hera Spa 91599 il 02/11/2020 e Prot. INRETE 34567 il 04/11/2020, alla successiva Conferenza dei Servizi Istruttoria tenutasi in modalità telematica il giorno 17/12/2020, volta all’ottenimento del parere di competenza inerente il progetto Definitivo per l’esecuzione delle opere di cui all’oggetto, con la presente si comunica quanto segue:

- si approvano gli elaborati presentati, tra cui l’elaborato (*R.15 - Relazione Interf -Rev-VIA-01*), l’elaborato (*ALL.RI.1-PlanGenInterf_1di2*) e l’elaborato (*ALL.RI.6-PlanDettInterf_4di5*), sui quali sono stati rilevati e riportati i sottoservizi, in gestione a Hera S.p.A. e a INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. per quanto di rispettiva competenza, presenti ed interferenti con le future lavorazioni in progetto; nello specifico trattasi del pozzo piezometrico “PMC5- impianto acqua 323AL10” di monitoraggio al campo acquifero dei pozzi di Marzaglia (interferenza n.20) e di porzione della linea elettrica aerea Media Tensione “Cittanova” (interferenza 21-22).

HERA S.p.A.

Holding Energia Risorse Ambiente

Sede legale: Via Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna

tel. 051.287111 fax 051.287525

www.gruppohera.it

C.F. / Reg. Imp. 04245520376

Gruppo Iva “Gruppo Hera” P. IVA 03819031208

INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.

Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Hera S.p.A.

Sede legale: Via Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna

tel. 051.2814239 fax 051.2814289

www.inretedistribuzione.it

C.F. / Reg. Imp. BO 03479071205

Gruppo Iva “Gruppo Hera” P. IVA 03819031208

Tuttavia, per l'espressione del parere di competenza, si richiedono le seguenti integrazioni:

- sia presentata una nuova sezione del rilevato arginale esistente e di quello in progetto, posta tra le sezioni 33 e 34 dell'elaborato grafico presentato "*Tav. H 2.1.3-Plan_P1_3di4*", in corrispondenza della linea elettrica MT aerea (interferenza 21-22) secondo il tracciato della stessa (Sez. A – A), come meglio indicato nello stralcio planimetrico (*Tav. H 2.1.3_ritaglio_x_sezione_linea_elettrica*) trasmesso in allegato; tale sezione risulta indispensabile per determinare il futuro franco di sicurezza tra i cavi elettrici e la sommità arginale e conseguentemente definire le future operazioni da svolgere per la risoluzione dell'interferenza.

A puro titolo indicativo INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. stima in almeno tre/quattro mesi, dalla Vs. comunicazione della data di inizio lavori, il tempo necessario per l'acquisizione dei permessi e l'acquisto dei materiali necessari per la risoluzione dell'interferenza 21-22.

- sia presentata la tavola "*Tav. H 2.1.4-Plan_P1_4di4*" aggiornata con l'indicazione dell'idonea area, messa a disposizione (asservita o espropriata), in prossimità del nuovo rilevato arginale, esterna all'area golenale, in adiacenza alla carrareccia esistente, nelle vicinanze della sezione 31 dell'elaborato grafico presentato "*Tav. H 2.1.4-Plan_P1_4di4*", come meglio indicato nello stralcio planimetrico ("*Tav. H 2.1.4_ritaglio_x-area_nuovo_piezometro*") trasmesso in allegato, necessaria per il perforamento del nuovo pozzo piezometrico di monitoraggio avente le medesime caratteristiche di quello esistente da dismettere, al fine di risolvere l'interferenza 20.

A tal proposito, ritenendo che tali opere (acquisizione area, perforamento nuovo pozzo e dismissione pozzo esistente) siano a totale onere e carico del Soggetto Attuatore (AIPo), in quanto il preesistente pozzo piezometro, regolarmente autorizzato dalla Regione Emilia-Romagna (posiz. 5541/s), si trova al di fuori dell'attuale sistema arginale e dell'area golenale di pertinenza AIPo, con la presente si richiede che:

- sia espressamente specificato se AIPo eseguirà direttamente a proprio onere e carico tali opere su indicazione di ATERSIR e Hera S.p.A.; ovvero se intende commissionare, sempre con onere a carico di AIPo, l'esecuzione di tali opere ad Hera S.p.A., nel qual caso con congruo anticipo dovrà richiederne la valorizzazione economica mediante l'invio all'indirizzo pec heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it dell'apposito modulo "Richiesta preventivo per opere connesse ad urbanizzazione" disponibile nel sito www.gruppohera.it nella sezione "Progettisti e Tecnici\Richieste Multiservizio".

Considerato comunque che l'opera in oggetto sarà realizzata in una zona dove sono presenti sottoservizi gestiti da Hera S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A., l'impresa esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare interferenze o rotture delle tubazioni in esercizio; eventuali interventi che si renderanno



necessari per ripristinare il corretto funzionamento delle condotte saranno posti a carico della impresa esecutrice.

Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito alla presente potete contattare il nostro tecnico sig. Vincenzo Gualtieri ai seguenti recapiti: tel. 059 407765, e-mail vincenzo.gualtieri@gruppohera.it, pec: heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it, avendo cura di citare l'oggetto e l'eventuale OdL indicato nonché la data e i numeri di protocollo della presente.

Cordiali saluti.

Procuratore speciale

Dott. Ing. Luca Migliori

Firmato digitalmente

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

Allegati:

Tav. H 2.1.3_ritaglio_x_sezione_linea_elettrica

Tav. H 2.1.4-ritaglio_x-area_nuovo_piezometro

