



Parma
Capitale Italiana
della Cultura
2020+21

Comune di Parma

Settore Lavori Pubblici e Sismica S.O. Sismica

Class. 2021.VI/3.49/26

c.a. Al Responsabile della S.O. Ambiente
SEDE
Dott.ssa Alessandra Angella
a.angella@comune.parma.it

Oggetto: AUTODEMOLIZIONE DANTE s.r.l. – Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 10 della l.r. 4/2018 del progetto di "adeguamento e riorganizzazione di impianto di autodemolizione e di recupero (R13-R4) di rifiuti speciali non pericolosi", a Parma – **Parere definitivo in materia Sismica e Idraulica.**

Visti:

- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- la deliberazione n. GC-2021-112 del 21 aprile 2021 avente ad oggetto l'Approvazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023;

Viste le seguenti normative di settore:

- il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguardante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- il d.m. 30 aprile 2020 riguardante l'Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'art. 94-bis, comma 1, del d.P.R. 380/2001, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'art. 93;
- la l.r. 30 ottobre 2008, n. 19, riguardante le Norme per la riduzione del rischio sismico, nonché gli atti di indirizzo e le deliberazioni attuative della stessa;

Viste le seguenti disposizioni organizzative sull'esercizio delle funzioni in materia di riduzione del rischio sismico e di gestione del rischio di alluvioni nel settore urbanistico:

- deliberazione di G.R. 1 agosto 2016, n. 1300, riguardante le Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione dei Rischio Alluvionali (PGRA) ai sensi dell'art. 58, elaborato n. 7 (Norme di attuazione), e dell'art. 22, elaborato n. 5 (Norme di attuazione), del progetto di variante al PAI e al PAI DELTA adottato dal Comitato Istituzionale Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazioni n. 5/2015;
- deliberazione di G.R. 20 dicembre 2017, n. 2075, limitatamente alla Ricognizione dei Comuni che esercitano autonomamente le funzioni in materia sismica si cui al Titolo IV della l.r. 19/2008 – Aggiornamento al 14/11/2019;
- deliberazione di G.R. 19 novembre 2018, n. 1934, riguardante gli Standard minimi per l'esercizio delle funzioni in materia sismica e la definizione del rimborso forfettario per le spese istruttorie relative alle autorizzazioni sismiche e ai depositi dei progetti strutturali ai sensi della l.r. 19/2008;
- deliberazione n. GC-2020-140 del 17 giugno 2020 avente ad oggetto l'Approvazione del Regolamento di gestione del Rischio Idraulico (RRI) del Comune di Parma;
- deliberazione n. CC-2020-96 del 21 dicembre 2020 avente ad oggetto l'Adozione della variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), al Piano Operativo Comunale (POC) e alla Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC) del Comune di Parma in adeguamento alla Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC 2030), di cui uno degli allegati al RUE è il RRI suddetto;
- determinazione dirigenziale DD-2020-2352 del 24 novembre 2020 del Direttore Generale del Comune di Parma, in attuazione della deliberazione n. GC-2020-266 del 21 ottobre 2020 recante l'Assegnazione delle funzioni in materia di riduzione del rischio sismico e di gestione delle acque bianche alla S.O. Sismica del Settore Lavori Pubblici e Sismica;

Preso atto:

- che, con nota Prot. Gen. n. 124521 del 20/07/2021, la S.O. Ambiente della scrivente Amministrazione ha comunicato che ARPAE-SAC ha indetto conferenza di servizi istruttoria in merito al procedimento in oggetto;
- che, con nota Prot. Gen. n. 128592 del 26/07/2021, la Direzione Generale della scrivente Amministrazione ha conferito al Responsabile della S.O. Ambiente, Dott. Alessandro Angella, il potere di rappresentanza dell'Ente e la responsabilità delle funzioni connesse in sede di conferenza di servizi in oggetto;

Vista:

- la documentazione tecnica allegata all'istanza Prot. Gen. n. 565357 del 08/06/2021 della Regione Emilia-Romagna;

Premesso che:

- alla stato attuale della procedura, il livello progettuale richiesto da una verifica di assoggettabilità a VIA non ha il dettaglio necessario per esprimere un pieno parere in materia sismica e idraulica;

Dato atto che:

- ai fini sismici:
 - il parere può essere compiutamente espresso solamente a un livello di progettazione esecutiva così come richiesto dalla l.r. 19/2008, fermo restando la possibilità dell'applicazione dell'art. 10, comma 3, lett. b), della medesima legge regionale in sede di progettazione definitiva;
- ai fini idraulici:
 - i regolamenti idraulici-idrologici vigenti perseguono i principi di invarianza idraulica e idrologica;

tutto ciò premesso e considerato, la scrivente Struttura

rimanda il proprio parere alle successive fasi del procedimento abilitativo

e si ricorda che:

A. ai fini sismici:

1. eccezion fatta per le opere non strutturali e gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità elencati nell'All. 1 alla deliberazione di G.R. 2272/2016, gli interventi sono soggetti alla denuncia di deposito del progetto esecutivo delle strutture ai sensi dell'art. 13 della l.r. 19/2008 prima della loro esecuzione;
2. in tutti i casi, le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal Costruttore ai sensi dell'art. 65 del d.P.R. 380/2001;
3. si rende opportuno l'esplicitazione dell'appartenenza o meno dell'intervento negli elenchi della deliberazione di G.R. 1661/2009, conformemente alla classe d'uso scelta per il calcolo del periodo di riferimento per l'azione sismica di cui alle Norme Tecniche per le Costruzioni allegate al d.m. 17/01/2018;

B. ai fini idraulici:

1. la progettazione della rete di raccolta e collettamento delle acque di pioggia dovrà essere sviluppata secondo i criteri indicati dalla deliberazione di G.R. 1300/2016 e dalla deliberazione di G.C. 140/2020 sopra riportate.

Distinti saluti.

Il Responsabile della Struttura Operativa
Ing. Marcello Bianchini Frassinelli

DIR: Lavori Pubblici\SISMICA\CONFERENZE DI SERVIZI\2021\26_AutodemolizioneDante\C2021-26-02_ParereDefinitivo
FIL: C2021-26_ParereDefinitivo.doc